



PÄÄSTEAMET

Merilin Merirand  
Viljandi Vallavalitsus  
viljandivald@viljandivald.ee

Teie: 16.04.2024 nr 7-2/152-9

Meie: 16.05.2024 nr 7.2-3.2/2191-2

**Väikse-Joona maaüksuse  
detailplaneeringu koostöölastamisest  
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Mati Umbleja koostöölastamast Viljandi maakonnas, Oiu külas, Väikse-Joona maaüksuse detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevõtukohta lahendus ei vasta esitatud nõuetele.

**Alus:** Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord.

**Selgitus:** Hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk määratakse hoone suurima tuletõkkeseptsiooni eripõlemiskoormuse järgi. Veevõtukoht peab paiknema hoone või rajatise kaugeimast sissepääsust kuni 200 meetri kaugusel. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Üldjuhul peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Mati Umbleja  
Ohutusjärelevalve büroo inspektor  
Lõuna päästekeskus

+ 372 435 4513  
mati.umbleja@rescue.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 733 7300 / louna@rescue.ee / www.päästeamet.ee /  
Registrikood 70000585