

Materjalide spetsifikatsioon ja tööde mahud

Pos nr.	NIMETUS	ÜHIK	KOGUS	MÄRKUSED
Põhimaterjalid				
1	Akukabinet HoyUltra All-in-one 100kW / 215 kWh	kmpl	2	RS485 mõõtearvestid komplektis
Elektrimaterjalid				
2	Vahelduvvoolukaablid AXP4G150	m	15	
3	Vahelduvvoolukaablid AXP4G240	m	500	
4	Signaalkaabel CAT6 FTP	m	25	
5	Koro 1xCu 35mm ²	m	15	
6	Koro 1xCu 25mm ²	m	20	Pot.üht.ring
Kaablikaitsekõrid				
7	Kaablikaitsekõri D110 750N	jm	450	
8	Kaablikaitsekõri D110 450N	jm	10	
9	Kaablikaitsekõri D50 450N	jm	10	
Jaotuskeskused				
10	JK-Salvestus	kmpl	1	vt joonis EL-5-03
11	JK-Side	kmpl	1	vt joonis EL-5-04
Lisaseadmed				
12	Main controller	kmpl	1	
13	4G Ruuter	kmpl	1	
14	Ethernet Switch	kmpl	1	
15	Modbus arvesti	kmpl	1	
Lisad				
16	Katendite taastamine	jm	220	
17	Kaeve	jm	220	
18	Hoiatuslint	m	230	
19	Suundpuurimine	m	13	

MÄRKUSED

1) Tabelis esitatud hinnangulised kogused, täpsustakase paigalduse käigus. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja

2) Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalskes ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.

3) Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale