Demonteerida keskpinge paljasliin õhuliin 3xAS-50
vahemikus **Mast 30- Mast17, L= 921 m**
Demonteerida keskpinge õhuliini mastid ja toed

Lõigus G-H rajada keskpinge maakaabel (KPL414295)
lahtisel meetodil kaitsetorus D160 750N kaitsetorus
paigaldussügavusega **min 1,5 m**
Raadada võsa kaablitrassil, ca 190 m².

Lõigus F-G rajada keskpinge maakaabel (24209)
kinnisel meetodil kaitsetorus D160 1250N kaitsetorus
paigaldussügavusega **min 1,5 m mahasõidu alla, L= 18 m**

Lõigus E-F rajada keskpinge maakaabel (24209)
lahtisel meetodil kaitsetorus D160 750N kaitsetorus
paigaldussügavusega **min 1,5 m Jõgimaa ja**
perspektiivse juurdepääsu tee servituudi alas

Lõigus D-E rajada keskpinge maakaabel (KPL414295)
kinnisel meetodil kaitsetorus D160 1250N kaitsetorus
paigaldussügavusega **min 1,5 m märgalal, riigi teemaal ja**
perspektiivse juurdepääsu tee servituudi alas
L=205 m
Puurimine teostada võimalusel ühes lõigus.
Vahekaevikute vajadust hindab ehitaja.

20
21
22
23
24

1,3 m
7,9 m
1,1 m
1,2 m
1,0 m
8,6 m
1,1 m
5,1 m
1,4 m
1,6 m
5,2 m
1,2 m
1,0 m
4,7 m
4,9 m

2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee
36303:001:0001
36302:001:0171
Jõgimaa

N
W
E
S

Haljasala taastamine



Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemaal min maakaabli paigldussügavus 1,2m haljasalal, tee all vastavalt asendiplaani viidetele 1,5m, 2,2m ja 2,5m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud kaeviku piirid
Projekteeritud pingepiirik
Projekteeritud maandus
Projekteeritud õhuliini demontaaž
Projekteeritud tugi
Projekteeritud asendatav keskpinge mast
Projekteeritud puurimiskaevik
Projekteeritud haljastuse taastamine
Projekteeritud raadamine, ca 190 m²
Eemaldatav puu
Kinnistu piir
Olemasolev Telia sidekaabel
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev KP õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-071.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-**Projektala asub Transpordiameti teemaal.**
-Projektala asub Paunküla maaparandussüsteemi maa-alal (id 231). Järgida maaparandusseaduse § 47 toodud tingimusi ja maaparandushoiutööde nõudeid.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 08.06.2025 Töö nr: ENS-25-071
Töö nimetus: Kose-Ravila (M16-M30) keskpingevõrgu parendamine Kose vald Harju maakond IP7675		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/3 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava: 1:500