

Tatjana Filipjeva

Saatja: Tatjana Filipjeva
Saatmisaeg: teisipäev, 7. oktoober 2025 08:49
Adressaat: 'Marek Toom'
Teema: RE: Selgitustaotlus – ATS hoolduse teostamise nõuded (kutsetase)

Tere

Vastuseks Teie e-kirjale selgitan, et ATS hooldusteenust osutaval ettevõttel peab olema vastutav spetsialist, kes vastab tuleohutuse seaduse § 34 nõuetele. Vastutav spetsialist on füüsiline isik, kes on

- a) ettevõttega lepingulises suhtes ning
- b) kellel on ATS ehitamiseks ja hooldamiseks pädevus vastavalt kutsestandardile, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Vastavalt kutsestandardile teiste tööd korraldab ja vastutab nende tööde eest Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5.

Seega ATS hooldusteenust osutaval ettevõttel peab olema majandustegevusteade, kus on määratud vastutavana vähemalt üks Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (koos ATS kompetentsiga). Kui ettevõtte tegeleb ka suitsu- või tulekustutussüsteemide hooldusega, siis vastutaval peab olema ka vastava süsteemi kompetents.

Lugupidamisega

Tatjana Filipjeva

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

+372 5353 5874

tatjana.filipjeva@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Marek Toom <marek.toom@fiberlink.ee>
Sent: Monday, October 6, 2025 4:07 PM
To: Päästeamet <info@paasteamet.ee>
Subject: Selgitustaotlus – ATS hoolduse teostamise nõuded (kutsetase)

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Soovin selgitust automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) hoolduse osutamise nõuete kohta.

Meil on ettevõtte Fiberlink OÜ (16960446), millel on MTR-is kehtiv majandustegevusteade tegevusalal tuleohutus – ehitamine ja hooldamine. Ettevõttes on olemas Turvasüsteemide tehniku, tase 4 kutsetunnistus.

Küsimus:

- Kas ettevõtte tohib iseseisvalt ATS hooldusteenust osutada, kui ettevõttes on ainult tase 4 spetsialist?
- Või on nõutav, et ettevõttes peab olema registreeritud Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5?

Palun edastada ametlik selgitus, millised on nõuded MTR-i ja Päästeameti kontrollpraktika järgi, et tagada hooldusteenuse seaduslik osutamine.

Ette tänades,

Marek Toom

Fiberlink OÜ

 marek.toom@fiberlink.ee

 +372 5190 7140