

Saatja: Annely Jürimets | K-Projekt <annely.jurimets@kprojekt.ee>

Saadetud: 29.11.2022 10:09

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Koopia: Vassil Hartsuk <Vassil.Hartsuk@rescue.ee>; Laura Põllu | K-Projekt <laura.pollu@kprojekt.ee>; Nora Soo | K-Projekt <nora.soo@kprojekt.ee>

Teema: RE: Tartu mnt 75a DP koostööks

Manused: image001.png; image002.png; image006.png; image011.png; image013.png; image015.png; image017.png; image018.png; image019.png; image020.png; image021.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere
Päästeamet

K-Projekt AS koostab endiselt Tallinnas Tartu mnt 75a kinnistu detailplaneeringut ning seoses TLPA märkustega palume koostööd Päästeametilt.

Oleme lahendust täpsustanud ja seletuskirja korrigeerinud võrreldes varasemalt saadetud lahendustega.

Vastused märkustele allolevas kirjas ning lisade seletuskirjas.

Link korrigeeritud materjalidele:  [2022.11.29 Päästeamet](#)

Küsimuste korral palun pöörduda projektijuhi Annely Jürimets poole, tel. +372 5900 8087, email annely.jurimets@kprojekt.ee.

Lugupidamisega

Annely Jürimets, MSc

Projektijuht

mob: +372 5900 8087

e-post: annely.jurimets@kprojekt.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada. Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud. Veenduge, et link viitaks õigele failile või asukohale.



From: Annely Jürimets

Sent: Wednesday, June 1, 2022 9:59 AM

To: rescue@rescue.ee

Cc: Vassil.Hartsuk@rescue.ee

Subject: RE: Tartu mnt 75a DP

Tere

Saadan koostööks Tartu mnt 75a detailplaneeringu materjalid.
Oleme lahendust täpsustanud ja seletuskirja korrigeerinud.
Vastused märkustele allolevas kirjas ning lisade seletuskirjas.

Lugupidamisega

Annely Jürimets, MSc

Projektijuht

mob: +372 5900 8087

e-post: annely.jurimets@kprojekt.ee



Lingitud pilti ei saa kuvada. Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud. Veenduge, et link viitaks õigele failile või asukohale.



From: Vassil Hartšuk <Vassil.Hartsuk@rescue.ee>

Sent: Sunday, October 11, 2020 8:47 PM

To: Ülle Kadak <Ylle.Kadak@kprojekt.ee>

Subject: DP Tartu 75a

Märkused Tartu mnt 75a kinnistu DP kohta

1. Maa-aluste korruste arv seletuskirjas ja joonistel on erinev. –*Seletuskiri korrigeeritud.*
2. Detailplaneeringus on määramata ehitisesise tulekahju kustutusvee allikad. AKS-i projekteerijalt täpsustada ehitisesise tulekahju kustutusvee vooluhulk. Juhul keldrikorrustele planeeritakse panipaigad, siis normvooluhulk võib olla üle 30l/sek. – *Kuna planeeritakse ainult 1 maa-alune korrus (ja seda ka eritingimustel), pole seda teemat vaja kajastada.*
3. Esitatud jooniste alusel ei ole võimalik hinnata planeeritava ehitise ja asuva Taru mnt 77 kuri vahelise tuleohutuskaja. – *Naaberhoone on kivihoone ja kuna avasid ei ole, toimib tulemüürina.*
4. Planeeritava hoone ja asuva Tartu 75 ehitise vahele ette nähtud tulemüür ei ole nõuetekohane (arvestamata sisenurgaga). – *Tulemüüri joonisel muudetud, vt põhijoonis ja hoonestuskava.*
5. Hoonele nõuetekohane päästetehnikaga juurdepääs on tagamata. – Seletuskirja ptk 6.2.2 täiendatud soovitusena hoones kasutada tulekahjusignalisatsiooni. – *Seletuskirja ptk 6.2.2 täiendatud soovitusena hoones kasutada tulekahjusignalisatsiooni.*

Lugupidamisega

Vassil Hartšuk

Päästeameti Põhja päästekeskus
Ohutusjärelvalve büroo
Peainspektor
Tel. 501 2271
e-post: yassil.hartsuk@rescue.ee