

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 9137588929****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI <b>K-PROJEKT AS</b>	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD <b>12203754</b>
ESINDAJA NIMI <b>ÜLLE LUTTER</b>	ESINDAJA TELEFON <b>626 4100</b>

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS <b>Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt</b>	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT <b>Kõrtsitoe, Kuremäe küla, Ida-Viru mk (teed)</b>	
MAKSUMUS <b>17.45</b>	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV <b>04.07.2022</b>
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI <b>Enn Truuts</b>	

**Teenuse osutaja:**

Enn Truuts  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

**Teenuse tellija:**

ÜLLE LUTTER

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 9137588929

Kooskõlastuse kuupäev 04.07.2022

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJAJA

Registrikood 12203754

Ettevõtte nimi K-PROJEKT AS

Kontakisik ÜLLE LUTTER

Objekti aadress Kõrtsitoa, Kuremäe küla, Ida-Viru mk (teed)

Töö number 22045

Töö sisu Teeehitus

Etapp Põhiprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

\* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

\* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

\* Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.

- \* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- \* Õhuliini juhtmete rippe minimaalne kõrgus tee pinnast peab jääma 6m. Vajadusel teostada võrgu ümberehitus. Allkirjastatud digitaalselt.

#### **KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS**

Enn Truuts

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja