

**Värskas mnt, 9, Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond,
võrgu ümberehitus**

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress	
Värskas mnt 9 Rosma küla Põlva vald Põlva maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 61903:002:0114

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu insener Kaido Käärman, Kaido.Kaarmann@elektrilevi.ee		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.		
Projekt vaja kooskõlastada		Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Trimble NIS võrguplaneerimine 518412		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - 10 m; 120 mm ² - 180 m	95 mm ² - 50 m
Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	95 mm ² - 50 m; 25 mm ² - 35 m	95 mm ² - 170 m; 25 mm ² - 50 m
Mastide arv (tk)	3 tk	4 tk
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk soklil, 1 arvestikohaga	1 tk mastil, 1 arvestikohaga
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	rööpvinnak - 2 tk	kaitselüliti - 2 tk

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend".
- Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates soovialduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapoolele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

Rosma:(Põlva):

1. Asendiplaanil näidatud kohta paigaldada uus M1. Ehitada maandus ja paigaldada kantava maanduse klemmid.
2. Asendada olemasolev F10 lüliti rööpvinnaklülitiga.
3. Paigaldada kaabel AL 4g120 F10 lülitist kuni M1.
4. Asendada F10 M3 ja paigaldada tugi.
5. Demonteerida F10 ÕL M1-M2, M2-M3 ja M2-M3A.
6. Taastada M3 toide uuest M1-st. Uus liin EX.4x25.
7. Taastada M3A toide uuest M1-st. Uus liin EX.4x95.
8. F14 asendada M3 ja paigaldada tugi. Ehitada maandus ja paigaldada kantava maanduse klemmid.
9. Paigaldada kaabel AL 4g120 F14 fiidrilülitist kuni M3.
10. M1 oleva kaalumaja LP tarvis paigaldada sokli liitumiskilp LK242081 alajaama kõrvale ja vajadusel taastada tarbija toide.
11. Demonteerida F14 ÕL M1-M3 ja mastid M1 ja M2 koos tugede ja tõmmitsatega.
12. F10 ja F14 tööst välja jäävate kaablite otsad lühistada.

Lisa 3:

AS-516592.pdf, AS-516592.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kaido Käärman	02.08.2026