



TALLINNA
TEHNIKAÜLIKOOL

Ehituse ja arhitektuuri instituut

EHITUSMATERJALIDE TEADUS- JA KATSELABORATOORIUM

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg nr L004

Tellija:

TREV-2 Grupp AS

Teemeistri tn 2
10916 TALLINN

21.02.2024

Katseprotokoll N° 102/24

Lk.1/1

Tööülesanne: Täitematerjali külmakindluse määramine.

Proovi kirjeldus: Purustatud kruus 0/16 (võetud 24.01.2024 Nogopalu karjäär),
tähistusega **reg.nr. 32/30 (N-3)**.

Toodud laborisse 01.02.2024 tellija poolt, kogus ~ 9 kg.

Katsetamine: EVS-EN 1367-1 nõuete kohaselt.

Katsetulemused:

1. Külmakindlus EVS-EN 1367-1

Tellija soovil katsetatud fraktsioon 8 / 16.

Fraktsioon	Massikadu pärast 10 külmutustsüklit, %			
	I proov	II proov	III proov	Keskmine
8 / 16	0,6	0,8	0,5	0,6

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovi kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Hain
Labori juhataja

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.