



Oti-Üleoja-Lõõrioja  
Tunnus: 3102050020110  
kood: 001

Realisoo  
89901:001:2243

Olemasolev Oti AJ F3 4x25 õhuliin on ette nähtud asendada õhukaabliga AMKA 3x70+95, L=440m  
Puitmastile konks 9 tk.  
Betonmastile konks 2 tk.  
Ankruklamber 4 tk.  
Kandeklamber 7 tk.  
Ühendusklemmid M1 ja M10 mastide ühenduste taastamiseks 8 tk.

24132 Kolga-Jaani - Oiu tee  
Km 10,30

M2 paigaldada nii, et M1 ja M3 mastini jääks alla 60 meetri !

Oti  
32802:001:0048

Vilja  
32802:001:0050

Oti-Üleoja-Lõõrioja  
Tunnus: 3102050020090  
kood: 001

Oti-Üleoja-Lõõrioja  
Tunnus: 3102050020100  
kood: 001

Üleluha põld  
32802:001:1310

Asendada betoonmast uue H=9m, kl.3 KRE puitmastiga.  
Mastidele paigalda konksud AMKA õhuliini paigalduseks !

Maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd  
Tunnus: 31020500200000011M

Üleluha  
32802:001:1230

Projekteeris: J.Lütt	TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht: H. Lomp	
TOIMING: VÄLISELEKTRIVORGU PROJEKT	JOONISE LIIK: TÕOJONIS
PROJEKTI NIMI: Oti alajaama F3 rikete vähendamine Otiküla, Vijandi vald, Vijandi maakond	JOONISE NIMI: Asendiplaan
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee	KUUPÄEV: 03.01.2024 TÕO NR: IP6776
	KOOD: EL-1
	LEHT: 1
	LEHTI: 1