



TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL (1tk) KAITSETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABLID (2tk) KAITSETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	KAITSETORU 110D 1250N
	KAITSETORU 110D 750N
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (50D450N)
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PUURIMISKAEVIK
	AVATUD KAEVIKU SUURUS
	RADAMISALA
	OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL
	KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

- ELEKTRIKILBID PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
- LIITUMISKILPIDE, JAOTUSKILPIDE UKSE AVANEMISE SUUND SÕITUTEE POOLE.
- TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC Ø50 450N, L=4M. TARBIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
- LIITUMISKILBI LK225227 JA LK225226 TOIDE VÕTTA JAOTUSKILBIST JK67206
- RISTUMINE SÕIDUTEEGA TEOSTADA TEOSTADA KINNISEL MEETODIL. KAABLIID PAIGALDADA MIN 1.5M SÜGAVUSELE KAITSETORUSES D110 1250N.
- HALJASALAL KAABLIID PAIGALDADA MIN 0.7M SÜGAVUSELE LAHTISEL MEETODIL KAITSETORUS D110 450N
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
- KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus

Mere tn 31 ja Mere tn 33 liitumine madalpingel, Loka linn, Harju maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellij

Enefit

Enefit OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 55522205
enefit@enefitconnect.ee

Kontrollija	S. Kulp	Stadium	TP
Projekti juht	S. Kulp	Kuupäev	
Projekteerija	V. Romanjuk	07.02.2024	

Möötkava	1:500	Projekti nr	LC0578
		Joonise nr	E201