

Kvartali hooldustööde akt

EHITIS: <i>K. U. Oismae 112</i>		Kontaktisik: <i>VILDKR HOIŠTOR</i>		
Aadress: <i>Tallinn Oismae tee 112</i>		Mob/Tel: <i>5649 5626</i>		
Hooldusleping nr :				
Keskseadmed		Tüüp	Testitud	Märkused
Süsteemi keskseade				
Kas on konfiguratsiooni muudetud?				
Akud			<i>...12...Ah, ...12...V,t°</i> <i>...12...Ah, ...12...V,t°</i>	
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust				
Indikatsioonipaneel				
Lühiseeraldaja				
Liinimoodul				
		JAH	EI	Märkused
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll		<input checked="" type="checkbox"/>		
Signaal jõuab Häirekeskusesse			<input checked="" type="checkbox"/>	
Keskseade eristab:				
Katkestus andurite liinis		<input checked="" type="checkbox"/>		
Lühis andurite liinis		<input checked="" type="checkbox"/>		
Katkestus sireenide ahelas		<input checked="" type="checkbox"/>		
Lühis sireenide ahelas		<input checked="" type="checkbox"/>		
Põhitoite katkestus		<input checked="" type="checkbox"/>		
Varutoite katkestus		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras				
Liftide, tuletõkkeuste, suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras		<input checked="" type="checkbox"/>		
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine				
<i>El...te...uste</i> juhtimine on töökorras				
..... juhtimine on töökorras				
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hooldaja märkused		Lisa		
Kliendi märkused		Lisa		

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööpõhimõtte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja <i>naaberski elukus</i>	kuupäev	Nimi	allkiri
	<i>18.12.19</i>	<i>L. L. L.</i>	
Omanik või tema esindaja			