

SÕLME AKT

Akti kuupäev ja kellaaeg 26.07.2024 13:30

Nr 24SA40554

Objekti asukoht Miinisadama tn 4

Tarbija Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tarbija esindaja Arko Kidra, tel 5276215, haldur

/nimi, amet, telefon, e-post/

Akti koostas Svetlana Piho-Levskaja, soojustehnika konsultant, +372 51991301, svetlana.piho@utilitas.ee

/nimi, amet, telefon, e-post/

Sõlme pass

Kpv

Nr

14.06.2021

5634

Tegevus

Probleemne automaatika,
regulaator

ühine soojussõlm

Tasulised
lisateenused

Nimetus

Kogus

Tariif

Maksumus
(€) KM-ta

-

-

-

-

Sõlme visuaalne kontroll:

-

Surveproov:

-

Täiteveearvesti

Nr

Näit(m3)

Minisadama 4

-

Ettekirjutus:

Tagasivoolu temperatuur on kõrge, dT on väike ja temperatuur režiim ei vasta soojuse-müügitüüptingimustele. Palun viia korda temperatuur režiim.

Ettekirjutuse tähtaeg:

9.08.2024

Kommentaarid:

Tagasivoolu temperatuur (T2) on kõrge. Praegu T2 on 50-52 kraadi, on lubatud alla 45 kraadi (sõltub välisõhutemperatuurist). Palun kontrollida/reguleerida automaatikas parameetrid, palun kontrollida automaat regulaator tarbeveekontuuril, ventilatsioonikontuuril, kontrollida ka temperatuuri andurid. Juhul kui ettekirjutus jääb täitmata, oleme sunnitud rakendama trahvi sanktsioonid vastavalt kehtiva hinnakirjale. Ettekirjutus nr. 2