

VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE ARUANNE

NR VA2506006 16.06.2025

MHV Elektrikontroll OÜ	Võidu 3, Rakvere
Registreerimisnumber	11480339
Ehitis	Uuesalu lasteaed
Ehitise aadress	Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald
Ehitise omanik	Rae vald
Tellija	Lightpoint OÜ
Tellija aadress / kontaktandmed	Uusmaa tee 17/1-19 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312

Sisukord	Testi nimi
1	Tiitelleht
2	Valgustustiheduse mõõtmise protokoll
3	Ruumide plaanid (mõõtmispunktid plaanidel)

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



Aruanne loodi: 16.06.2025

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Protokolli nr VA2506006

Valgustustiheduse mõõtmise kohta

Mõõtmised teostati vastavalt MHV Elektrikontroll OÜ mõõtemetoodikale EPM/V. Mõõtevõime $\pm 15\%$ * Väärtused alla 20lx on väljaspool akrediteeritud mõõteulatust.

Mõõtmise eesmärk	Tellija soovil
Kuupäev	16.06.2025
Luksmeeter	MHV - 40 LUKSMEETER MI3102 BT / type B kalibreerimistähtaeg 15. mai 2028
Temperatuuri mõõtur	MHV - TESTO 810 kalibreerimistähtaeg 14. märts 2028
Pinge mõõtur	MHV - 33 MFT1835 kalibreerimistähtaeg 05. okt 2025
Standardid	Aluseks on EVS 891:2 008 "TÖÖKOHTADE TEHISVALGUSTUSE MÕÕTMINE JA HINDAMINE (kehtetu), EVS-EN 12464 -1:2021 RLV VALGUS JA VALGUSTUS. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad; EVS-EN 12464-2:2014 RLV VALGUS JA VALGUSTUS. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad; EVS-EN 1838:2025 VALGUSTUSRAKENDUSED Hoonete hädavalgustus.
Kasutusel olevad valgustusseadmed	Valgustite andmed ja asukohad on märgitud joonisele.
Võõrvalgustuse olemasolu	Võõrvalgustus puudus
Lisainfo	Valgustihedust mõõdeti 0,8m kõrguselt põrandapinnast. Mõõtmised teostati kell 22:30-00:00

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	655,0	655,0						
2	642,0	642,0						
3	640,0	640,0						
4	602,0	602,0						
5	590,0	590,0						
6	640,0	640,0						
7	750,0	750,0						
8	690,0	690,0						
9	654,0	654,0						
10	645,0	645,0						
11	655,0	655,0						
12	715,0	715,0						
13	650,0	650,0						
14	605,0	605,0						
15	590,0	590,0						
16	612,0	612,0						
17	685,0	685,0						
18	490,0	490,0						
19	570,0	570,0						
20	565,0	565,0						
21	520,0	520,0						
22	540,0	540,0						
23	440,0	440,0						
24	520,0	520,0						
25	455,0	455,0						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	604,8	604,8						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,73	0,73						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

116 Inva WC

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	412,0	412,0						
2	310,0	310,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	361,0	361,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	290,0	290,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	290,0	290,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	460,0	460,0						
2	485,0	485,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	472,5	472,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,97	0,97						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

108 Garderoob

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	728,0	728,0						
2	420,0	420,0						
3	600,0	600,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	582,7	582,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,72	0,72						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

106 Inventar

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	620,0	620,0						
2	560,0	560,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	590,0	590,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

101/104 koridor

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	375,0	375,0						
2	440,0	440,0						
3	500,0	500,0						
4	495,0	495,0						
5	525,0	525,0						
6	490,0	490,0						
7	435,0	435,0						
8	420,0	420,0						
9	375,0	375,0						
10	330,0	330,0						
11	226,0	226,0						
12	215,0	215,0						
13	225,0	225,0						
14	230,0	230,0						
15	235,0	235,0						
16	235,0	235,0						
17	215,0	215,0						
18	205,0	205,0						
19	290,0	290,0						
20	211,0	211,0						
21	200,0	200,0						
22	225,0	225,0						
23	232,0	232,0						
24	230,0	230,0						
25	200,0	200,0						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
26	530,0	530,0						
27	500,0	500,0						
28	508,0	508,0						
29	530,0	530,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	338,9	338,9						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,59	0,59						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	220,0	220,0						
2	188,0	188,0						
3	585,0	585,0						
4	580,0	580,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	393,3	393,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,48	0,48						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+24**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	195,0	195,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	195,0	195,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	530,0	530,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	530,0	530,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	455,0	455,0						
2	470,0	470,0						
3	800,0	800,0						
4	675,0	675,0						
5	700,0	700,0						
6	655,0	655,0						
7	625,0	625,0						
8	815,0	815,0						
9	435,0	435,0						
10	570,0	570,0						
11	575,0	575,0						
12	470,0	470,0						
13	605,0	605,0						
14	680,0	680,0						
15	745,0	745,0						
16	620,0	620,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	618,4	618,4						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,70	0,70						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1475,0	1475,0						
2	1417,0	1417,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1446,0	1446,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

120 Koristaja

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	516,0	516,0						
2	1320,0	1320,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	918,0	918,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,56	0,56						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

107 Panipaik

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	316,0	316,0						
2	316,0	316,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	316,0	316,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

117 must pesu

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1080,0	1080,0						
2	1240,0	1240,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1160,0	1160,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,93	0,93						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

118 puhas pesu

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	780,0	780,0						
2	810,0	810,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	795,0	795,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **232,0**
Parandusühik: **0.99**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	440,0	440,0						
2	690,0	690,0						
3	680,0	680,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	603,3	603,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,73	0,73						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **232,0**
 Parandusühik: **0.99**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	480,0	480,0						
2	770,0	770,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	625,0	625,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,77	0,77						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

140 Puhkeruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	320,0	320,0						
2	620,0	620,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	470,0	470,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,68	0,68						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	630,0	630,0						
2	590,0	590,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	610,0	610,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,97	0,97						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

138 Koridor

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	950,0	950,0						
2	1070,0	1070,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	1010,0	1010,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,94	0,94						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

102 Töömehe ruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1060,0	1060,0						
2	1010,0	1010,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1035,0	1035,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

123 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	654,0	654,0						
2	634,0	634,0						
3	522,0	522,0						
4	754,0	754,0						
5	678,0	678,0						
6	578,0	578,0						
7	654,0	654,0						
8	654,0	654,0						
9	623,0	623,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	639,0	639,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,82	0,82						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

123 Rühmaruum märg

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	523,0	523,0						
2	623,0	623,0						
3	645,0	645,0						
4	581,0	581,0						
5	712,0	712,0						
6	756,0	756,0						
7	642,0	642,0						
8	623,0	623,0						
9	501,0	501,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	622,9	622,9						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,80	0,80						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	822,0	822,0						
2	1013,0	1013,0						
3	1032,0	1032,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	955,7	955,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	366,0	366,0						
2	758,0	758,0						
3	577,0	577,0						
4	755,0	755,0						
5	654,0	654,0						
6	599,0	599,0						
7	632,0	632,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	620,1	620,1						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,59	0,59						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

112 Trepikoda

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	654,0	654,0						
2	298,0	298,0						
3	378,0	378,0						
4	378,0	378,0						
5	345,0	345,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	410,6	410,6						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,73	0,73						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

132 Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	801,0	801,0						
2	998,0	998,0						
3	1003,0	1003,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	934,0	934,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

121 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	599,0	599,0						
2	589,0	589,0						
3	612,0	612,0						
4	798,0	798,0						
5	902,0	902,0						
6	576,0	576,0						
7	654,0	654,0						
8	798,0	798,0						
9	567,0	567,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	677,2	677,2						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,84	0,84						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

121 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	699,0	699,0						
2	678,0	678,0						
3	713,0	713,0						
4	667,0	667,0						
5	705,0	705,0						
6	743,0	743,0						
7	566,0	566,0						
8	623,0	623,0						
9	639,0	639,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	670,3	670,3						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,84	0,84						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

124 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	644,0	644,0						
2	627,0	627,0						
3	511,0	511,0						
4	743,0	743,0						
5	700,0	700,0						
6	566,0	566,0						
7	621,0	621,0						
8	643,0	643,0						
9	633,0	633,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	632,0	632,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,81	0,81						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

124 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	512,0	512,0						
2	622,0	622,0						
3	654,0	654,0						
4	578,0	578,0						
5	703,0	703,0						
6	767,0	767,0						
7	631,0	631,0						
8	667,0	667,0						
9	487,0	487,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	624,6	624,6						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,78	0,78						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	823,0	823,0						
2	1023,0	1023,0						
3	1098,0	1098,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	981,3	981,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,84	0,84						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise omanik: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise aadress: **Rae vald**
Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	366,0	366,0						
2	758,0	758,0						
3	579,0	579,0						
4	789,0	789,0						
5	640,0	640,0						
6	594,0	594,0						
7	623,0	623,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	621,3	621,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,59	0,59						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

135 Kroistaja

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	467,0	467,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	467,0	467,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	322,0	322,0						
2	322,0	322,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	322,0	322,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	365,0	365,0						
2	743,0	743,0						
3	570,0	570,0						
4	543,0	543,0						
5	780,0	780,0						
6	641,0	641,0						
7	581,0	581,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	603,3	603,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,61	0,61						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

130 Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	801,0	801,0						
2	1012,0	1012,0						
3	1067,0	1067,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	960,0	960,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

122 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	589,0	589,0						
2	595,0	595,0						
3	602,0	602,0						
4	812,0	812,0						
5	940,0	940,0						
6	588,0	588,0						
7	639,0	639,0						
8	813,0	813,0						
9	594,0	594,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	685,8	685,8						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

122 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	704,0	704,0						
2	665,0	665,0						
3	703,0	703,0						
4	654,0	654,0						
5	728,0	728,0						
6	732,0	732,0						
7	589,0	589,0						
8	669,0	669,0						
9	631,0	631,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	675,0	675,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,87	0,87						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

113 Trepikoda

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	689,0	689,0						
2	277,0	277,0						
3	399,0	399,0						
4	365,0	365,0						
5	342,0	342,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	414,4	414,4						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,67	0,67						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

203 Õppekook, kogukonnaruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	800,0	800,0						
2	750,0	750,0						
3	815,0	815,0						
4	860,0	860,0						
5	1000,0	1000,0						
6	860,0	860,0						
7	846,0	846,0						
8	930,0	930,0						
9	890,0	890,0						
10	870,0	870,0						
11	328,0	328,0						
12	280,0	280,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	769,1	769,1						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,36	0,36						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	440,0	440,0						
2	625,0	625,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	532,5	532,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	355,0	355,0						
2	430,0	430,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	392,5	392,5						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,90	0,90						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

204 Puhkeruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	400,0	400,0						
2	420,0	420,0						
3	445,0	445,0						
4	460,0	460,0						
5	360,0	360,0						
6	515,0	515,0						
7	550,0	550,0						
8	550,0	550,0						
9	405,0	405,0						
10	640,0	640,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	474,5	474,5						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,76	0,76						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1240,0	1240,0						
2	950,0	950,0						
3	1265,0	1265,0						
4	700,0	700,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1038,8	1038,8						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,67	0,67						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1180,0	1180,0						
2	765,0	765,0						
3	935,0	935,0						
4	750,0	750,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	907,5	907,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1060,0	1060,0						
2	1250,0	1250,0						
3	518,0	518,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	942,7	942,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,55	0,55						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	860,0	860,0						
2	1050,0	1050,0						
3	620,0	620,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	843,3	843,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,74	0,74						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

200 Koridor

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	213,0	213,0						
2	217,0	217,0						
3	212,0	212,0						
4	224,0	224,0						
5	218,0	218,0						
6	220,0	220,0						
7	195,0	195,0						
8	205,0	205,0						
9	205,0	205,0						
10	190,0	190,0						
11	191,0	191,0						
12	207,0	207,0						
13	164,0	164,0						
14	170,0	170,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	202,2	202,2						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,81	0,81						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

212 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	765,0	765,0						
2	599,0	599,0						
3	546,0	546,0						
4	612,0	612,0						
5	822,0	822,0						
6	986,0	986,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	721,7	721,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,76	0,76						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

212 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	622,0	622,0						
2	635,0	635,0						
3	656,0	656,0						
4	601,0	601,0						
5	690,0	690,0						
6	788,0	788,0						
7	489,0	489,0						
8	633,0	633,0						
9	662,0	662,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	641,8	641,8						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,76	0,76						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

219 Tualetruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	726,0	726,0						
2	997,0	997,0						
3	812,0	812,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	845,0	845,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	680,0	680,0						
2	722,0	722,0						
3	791,0	791,0						
4	553,0	553,0						
5	603,0	603,0						
6	667,0	667,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	669,3	669,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

224 Koristaja

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	540,0	540,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	540,0	540,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	332,0	332,0						
2	326,0	326,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	329,0	329,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	700,0	700,0						
2	688,0	688,0						
3	504,0	504,0						
4	755,0	755,0						
5	654,0	654,0						
6	755,0	755,0						
7	678,0	678,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	676,3	676,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,75	0,75						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

220 Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1125,0	1125,0						
2	800,0	800,0						
3	1100,0	1100,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1008,3	1008,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,79	0,79						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

210 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	950,0	950,0						
2	654,0	654,0						
3	812,0	812,0						
4	678,0	678,0						
5	855,0	855,0						
6	788,0	788,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	789,5	789,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

210 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	480,0	480,0						
2	725,0	725,0						
3	785,0	785,0						
4	700,0	700,0						
5	790,0	790,0						
6	740,0	740,0						
7	710,0	710,0						
8	750,0	750,0						
9	675,0	675,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	706,1	706,1						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,68	0,68						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

201 Koridor

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	622,0	622,0						
2	245,0	245,0						
3	402,0	402,0						
4	421,0	421,0						
5	358,0	358,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	409,6	409,6						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,60	0,60						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

213 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	645,0	645,0						
2	800,0	800,0						
3	822,0	822,0						
4	980,0	980,0						
5	940,0	940,0						
6	590,0	590,0						
7	590,0	590,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	766,7	766,7						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,77	0,77						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

213 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	700,0	700,0						
2	730,0	730,0						
3	640,0	640,0						
4	725,0	725,0						
5	730,0	730,0						
6	665,0	665,0						
7	415,0	415,0						
8	655,0	655,0						
9	590,0	590,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	650,0	650,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,64	0,64						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

218 Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	810,0	810,0						
2	1100,0	1100,0						
3	550,0	550,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	820,0	820,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,67	0,67						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	530,0	530,0						
2	640,0	640,0						
3	850,0	850,0						
4	520,0	520,0						
5	530,0	530,0						
6	790,0	790,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	643,3	643,3						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,81	0,81						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

222 Koristaja

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	450,0	450,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	450,0	450,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitise: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+20**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	320,0	320,0						
2	300,0	300,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	310,0	310,0						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,97	0,97						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	370,0	370,0						
2	766,0	766,0						
3	780,0	780,0						
4	570,0	570,0						
5	595,0	595,0						
6	640,0	640,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	620,2	620,2						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,60	0,60						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

221 Tualettruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	730,0	730,0						
2	1000,0	1000,0						
3	830,0	830,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	853,3	853,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

211 Rühmaruum magamine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	856,0	856,0						
2	1050,0	1050,0						
3	640,0	640,0						
4	620,0	620,0						
5	744,0	744,0						
6	601,0	601,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	751,8	751,8						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,80	0,80						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

211 Rühmaruum mängimine

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	470,0	470,0						
2	650,0	650,0						
3	645,0	645,0						
4	595,0	595,0						
5	705,0	705,0						
6	780,0	780,0						
7	585,0	585,0						
8	630,0	630,0						
9	660,0	660,0						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	635,6	635,6						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,74	0,74						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

2 korrus Evakuatsioon

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	13,0	13,0						
2	11,0	11,0						
3	12,5	12,5						
4	11,0	11,0						
5	4,6	4,6						
6	11,0	11,0						
7	9,0	9,0						
8	9,0	9,0						
9	3,7	3,7						
10	7,0	7,0						
11	5,0	5,0						
12	3,4	3,4						
13	7,2	7,2						
14	3,4	3,4						
15	12,2	12,2						
16	6,7	6,7						
17	9,1	9,1						
18	8,5	8,5						
19	9,0	9,0						
20	11,3	11,3						
21	13,7	13,7						
22	15,0	15,0						
23	12,5	12,5						
24	9,0	9,0						
25	11,0	11,0						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
26	13,1	13,1						
27	12,4	12,4						
28	13,0	13,0						
29	12,0	12,0						
30	12,0	12,0						
31	11,3	11,3						
32	11,0	11,0						
33	13,0	13,0						
34	12,5	12,5						
35	13,8	13,8						
36	11,9	11,9						
37	9,2	9,2						
38	9,2	9,2						
39	11,7	11,7						
40	10,8	10,8						
41	8,6	8,6						
42	8,9	8,9						
43	11,4	11,4						
44	9,9	9,9						
45	12,8	12,8						
46	12,2	12,2						
47	10,7	10,7						
48	11,2	11,2						
49	12,5	12,5						
50	12,2	12,2						
51	12,2	12,2						
52	11,3	11,3						
53	12,2	12,2						
54	12,2	12,2						
55	11,1	11,1						
56	11,3	11,3						
57	13,1	13,1						
58	12,8	12,8						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
59	13,1	13,1						
60	11,6	11,6						
61	9,7	9,7						
62	9,4	9,4						
63	14,0	14,0						
64	12,0	12,0						
65	8,9	8,9						
66	11,5	11,5						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud
on ainult mõõtmine.

1 korruse evakuatsioon

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	2,1	2,1						
2	2,3	2,3						
3	1,8	1,8						
4	2,1	2,1						
5	1,2	1,2						
6	22,0	22,0						
7	13,0	13,0						
8	30,0	30,0						
9	22,0	22,0						
10	10,0	10,0						
11	13,0	13,0						
12	15,0	15,0						
13	12,0	12,0						
14	16,0	16,0						
15	18,0	18,0						
16	12,8	12,8						
17	8,8	8,8						
18	10,0	10,0						
19	28,0	28,0						
20	2,6	2,6						
21	7,9	7,9						
22	1,7	1,7						
23	11,5	11,5						
24	6,0	6,0						
25	5,2	5,2						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
26	3,4	3,4						
27	10,4	10,4						
28	6,7	6,7						
29	9,0	9,0						
30	3,7	3,7						
31	7,0	7,0						
32	6,4	6,4						
33	9,1	9,1						
34	9,0	9,0						
35	8,3	8,3						
36	13,0	13,0						
37	13,2	13,2						
38	15,0	15,0						
39	9,3	9,3						
40	11,1	11,1						
41	11,0	11,0						
42	13,0	13,0						
43	12,6	12,6						
44	13,2	13,2						
45	12,3	12,3						
46	13,0	13,0						
47	11,0	11,0						
48	11,2	11,2						
49	12,2	12,2						
50	12,1	12,1						
51	14,6	14,6						
52	8,9	8,9						
53	9,3	9,3						
54	8,9	8,9						
55	12,9	12,9						
56	13,3	13,3						
57	9,1	9,1						
58	9,6	9,6						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
59	12,3	12,3						
60	12,9	12,9						
61	12,8	12,8						
62	12,0	12,0						
63	13,2	13,2						
64	11,0	11,0						
65	11,2	11,2						
66	11,0	11,0						
67	12,4	12,4						
68	15,0	15,0						
69	13,0	13,0						
70	8,9	8,9						
71	7,8	7,8						
72	13,2	13,2						
73	13,1	13,1						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Parklavalgustus

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+13**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **5,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	7,0	7,0						
2	9,0	9,0						
3	6,0	6,0						
4	7,0	7,0						
5	8,0	8,0						
6	10,0	10,0						
7	8,0	8,0						
8	6,0	6,0						
9	7,0	7,0						
10	11,0	11,0						
11	10,0	10,0						
12	9,0	9,0						
13	7,0	7,0						
14	9,0	9,0						
15	11,0	11,0						
16	5,0	5,0						
17	10,0	10,0						
18	6,0	6,0						
19	7,0	7,0						
20	5,0	5,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	7,9	7,9						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,63	0,63						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
 Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
 Ehitise omanik: **Rae vald**
 Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1.0**
 Temperatuur °: **+13**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **5,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
21	7,0	7,0						
22	9,0	9,0						
23	6,0	6,0						
24	8,0	8,0						
25	5,0	5,0						
26	6,0	6,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	6,8	6,8						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,73	0,73						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+13**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **50,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
27	64,0	64,0						
28	66,0	66,0						
29	65,0	65,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	65,0	65,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

ATS evakuatsioon

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Lightpoint OÜ**
Ehitis: **Uuesalu lasteaed**
Ehitise omanik: **Rae vald**
Ehitise aadress: **Põdra 21, Uuesalu küla, Rae vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+20**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **7,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	16,0	16,0						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud
on ainult mõõtmine.