



Demonteeritav 10 kV õhuliin
(AJ Seli...AJ Reite):
 3x AS-50, L=272m;
 3x A-35, L=348m.
 Dem. mastid (sh toed):
 RB - 4 tk; puitmastid - 7 tk;

24001:002:0024
 Seli-Kopli

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ15171 K02...HK2266
 (3x240+35); L=852m, trass: L=835m (KPL222153)

Murukate taastada
 (lõige B)

Kinnine meetod (L=9m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.

1250N, Ø160 mm, L=9m

Ettevaatus,
 sidekaabel!

Ettevaatus,
 0,4 kV kaabel!

Ettevaatus,
 0,4 kV kaabel!

Kinnine meetod (L=16m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.

1250N, Ø160 mm, L=16m

24001:002:0153
 Jõesuudme

24001:002:0340
 Sarve

450N, Ø160 mm, L=38m

Ettevaatus,
 sidekaabel!

Kinnine meetod (L=11m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.

1250N, Ø160 mm, L=11m

Kinnismälestise nr 11913
 kaitsevöönd (Kultusekivi)

Ettevaatus,
 sidekaabel!

Kinniselt, L=20 m

Kinnine meetod (L=20m).
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.

1250N, Ø160 mm, L=20m

66901:001:0644
 6690232 Purila-Seli tee L6

Murukate taastada
 (lõige B)

Kinnismälestis nr 15355
 (Seli mõisa park)

Tingmärgid on toodud
 asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplammäe			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	IP6149-K2-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	...	Mõõtkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	...	Stadium	Tööprojekt	3	9

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
 Reg. koode: 14231335
 Imisela 3, 50408 Tartu
 info@draftit.ee