

From: Heiki Ärm
Sent: 03 May 2023 13:51:35
To: Malle Viiburg
Cc: Toomas Kivisto
Subject: FW: Eonõmme tee rekonstrueerimise ehitusprojekt

From: MÄEKIVI Magnar <magnar.maekivi@trev2.ee>
Sent: Wednesday, May 3, 2023 1:13 PM
To: Heiki Ärm <heiki.arm@rmk.ee>
Subject: RE: Eonõmme tee rekonstrueerimise ehitusprojekt

Tere,

Saadan vastu projekti uuesti üle vaatamiseks parandatud kujul:

1. Projekti tellija peab kooskõlastama projekti KeA-ga või küsima projektile arvamust KeA-lt (saadetud KeAsse 06.04.2023). Positiivse seisukoha järgselt koostab RMK projektile keskkonnamõju analüüsi dokumendi. See on vajalik ka raadamise korraldamiseks. - **Ootame vastust, kui te neile juba ise saatsite. Nüüd aga tuleks uuesti saata neile parandatud projekt.**
2. Metsatee ehitamine ei ole EHRI objektiks. RMK poolt kooskõlastus lõplikule projektile on ehitusluba. - **Arvestame.**
3. Mudelveokina tuleb raadiuste projekteerimisel kasutada 18,75 m pikkust ja 7-teljelist autorongi. (antud juhul kasutatud väiksemat). - **Arvestatud 18,75-meetri pikkuse autorongiga, mis on 7-teljeline. Suurendasin kurvide laiust väiksema raadiusega kurvides.**
4. Arvestades madalat ja kohalikust pinnasest muldkeha, teepeenraid mitte rajada, murukülvi mitte kavandada. - **Murukülvi ei ole kavandatud. Teepeenraid ei ole.**
5. Teekraavide parameetrid /va põhjalaius) puuduvad projektist. - **Teekraavide parameetrid on nähtavad ristprofiilil. Kõikjal on arvestatud nõlvusega 1:1,5 ning kraavipõhja laiusega 0,4 m.**
6. Võimalusel mitte kavandada teekraavide äravoolu otse Kiviojasse ja ehitustegevust selle kaitsevööndis. Lasta vesi lihtsalt lahti,vastasel juhul on vajalik keskkonnarajatise rajamine. - **Vett pole uues lahenduses juhitud kraavi. Vesi kogutakse kogumiskraavidesse, kus see immutatakse. Kui peaks esinema väga suur sadu ning kraavide mahutavusest ei piisa, voolab vesi üle kraavi ääre piketil PK7-03 maapinnale. Tõenäosus selleks on aga kaduvväike, kuna kraavide mahutavus on suur, tegemist on metsaga ning eemalolevalt (ülevamalt poolt) ei ole palju pinnavett projekteeritud teelõigu poole suundunas.**

Tervitab,

Magnar Mäekivi | Projekteerija | AS TREV-2 Grupp | Tehnika 11, Tartu 50104 | <http://www.trev2.ee/>
Telefon +372 530 99258 | Mobiil +372 530 99258 | magnar.maekivi@trev2.ee | skypeID: mag-nar
Kestvad, säästlikud ja nutikad lahendused!

-----Original Message-----
From: Heiki Ärm heiki.arm@rmk.ee
Sent: Tuesday, April 18, 2023 12:23 PM
To: MÄEKIVI Magnar magnar.maekivi@trev2.ee
Subject: Eonõmme tee rekonstrueerimise ehitusprojekt

[VIGILANCE]: courriel externe | external e-mail | correo electronico externo.

Tere!

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 18.04.2023 dokumendi nr 3-1.1/2023/2347 Eonõmme tee rekonstrueerimise ehitusprojekt.

Lugupidamisega

Heiki Ärm
metsaülem

metsaosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
5031423
heiki.arm@rmk.ee