TINGMÄRGID

- 1W1 — projekteeritud 0,4kV maakaabelliini (450N kaitsetorus)
- 1W1 — projekteeritud 0,4kV maakaabelliini paiagldus kinnisel meetodil (1250N kaitsetorus)
- projekteeritud laadimispunkti jaotuskilp
- projekteeritud laadija vundmendil
- projekteeritud laadija
- projekteeritud tänavavalgusti
- projekteeritud valvekaamera
- projekteeritud laadimisjaama parkimiskoha märgistus
- Ümbertõstetav gaasiballoonide konteiner/ uus asukoht
- projekteeritud murukatte taastamine
- projekteeritud kruusakatte taastamine
- projekteeritud asfaltkatte taastamine
- projekteeritud kiviparketi taastamine
- katastripiir
- maante kaitsevööndi piir

87403:001:0020
Võru tn 2 // 2a

Võru tn 2 // 2a
87403:001:0020

Ettevaatust
maakaabelid
(sügavused täpsustada)

LK234598- S1,
AXPK4G150 l=114m, trass l=108m
450N Ø110mm kaitsetorus.

Vastseliina AJ LK234598

Ettevaatust
kanalisatsioon
(sügavused täpsustada)

Liitumiskilp 3x160A
peakaitsmega

Võidu tn 21
87403:001:0960

Ettevaatust
kanalisatsioon
(sügavused täpsustada)

Ettevaatust
veetrass
(sügavused täpsustada)

Ettevaatust
sidekaabel
(TEL OPTO De 50; 138,9)

32 Rõuge-Vastseliina tee L6
87403:001:0066

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus parkla all 1m
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=20m.

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus parkla all 1m
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=35m.

Vaade 1 (1:50)

2x MCMK 3G1,5 1/7m
CAT6 kaabel 1/7m
3x2PVC Ø50 450N 1m

Seinaäärde paigaldada toitejaotuskilp S1.
Vahekaugus seinast 10cm.

XPK 5G95 3/7m
CAT6 kaabel 3/7m
PVC Ø110 450N 3m
PVC Ø50 450N 3m

Kaupluse seinale kinnitada 4,5m kõrgusele valgusti ja valvekaamera.

Laadija 100 kW
betoonalusel,
kaitsepostidega

Elektriauto laadimiskoha märk 575e

Kodu Gaasi konteiner
tõsta ümber uude kohta

tee kaitsevööndi piir

25132 Rõuge–Vastseliina tee
87403:001:1350

Kasutatud alusplaanid: Geoalus. OÜ Kirjanurk töö nr 13106G. Jaanuar 2025.
Geoalus. LEONHARD WEISS OÜ töö nr GEO010_05-25. Mai 2025.

Projekt	Vastseliina Konsum kaupluse parkla elektrisõidukite laadimistaristu rajamine. Võidu tn 21, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond.				Tellija	Elektrum Eesti OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	10840	
					Joonise nr	ELV-4-01	
	Projekteeris	H.Vissel		6/3/2025	51967694	Mõõtkava	M 1:200
	Kontrollis	H.Vissel		6/3/2025	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	H.Vissel			51967694	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1