

IKÕ ala 1m äärmisest kaablist



Kinnistude piirid



Projekteeritud kontrollkaabel




Projekteeritud keskpinge kaabel kaitsetorus  
(esimene nr kaablite arv)

Projekteeritava maakaabli pikkus on 59.34 m

IKÕ ala Pos nr (Plaanil)	Kinnistu registriosa nr.	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	IKÕ ala pindala m <sup>2</sup>
Pos 1	10803850	24501:001:0017 1 Tallinn-Narva tee	191

02	06.09.2024	Transpordiameti märkuste korrigeerimine
01	04.09.2024	Transpordiameti märkuste korrigeerimine
Rev.	Date	Kind of Revision

Tellija Enefit Green AS		Töö EB0113	
Lelle 22, 11318, Tallinn		Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine	
Objekt Tallinn-Narva tee		Joonise nr	
Joonis Isikliku kasutusõiguse seadmise plaan		EL-4-03	
<div>Enefit Solutions</div> <div>Malmi 8, 41537 Jõhvi, ESTONIA</div> <div>Tel +372 7166702</div> <div>www.enefit.com</div> <div></div> <div>REG KOOD: 10633284</div> <div>MTR NR: TMT00051, EPE000665,</div> <div>EEK000794, TEL001659,</div> <div>TGT000200, TGP000173,</div> <div>EEP001436, EEO000025,</div> <div>EEH000064, ST10633284-0001</div>		Projekteeris Nadežda Andrejeva	
		Kontrollis Roman Fjodorov	
		Kuupäev	
		Fail EB0113_TP_EL-4-03_v03_TNtIKO	
		Mõõtkava	