



Viirutatud ala: olemasolev mahasõit
ja rajatav manööverdamisala.
Olemasolev salvkaev
Ligipääs kaevust D600, kaevu kaas
kuhjatud pinnasega tasa.
Lehtterasest Peristein OÜ kustutusvee
mahuti 50m³

MÄRKUSED:

1. Käesolevaga on projekteeritud maa-alune tuletõrjeveevõtu mahuti
2. Asendiplaani joonis on vormistatud Maa-ameti kaardirakenduse väljavõtte ortofotole.
3. Mahuti paigaldatakse paagi ülapinnaga ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
4. Mahuti peale kuhjatakse 0.7m paksune liivakiht ja sellele 0.2m paksune kasvupinnase kiht.
5. Mahuti kattev mulle planeeritakse juurdepääsu kaevu kaanega samale kõrgusele.
6. Kaevu kaane konstruktsioon ja sulus peavad tagama mahuti ohutuse juhuslikele mõõdujatele ja lastele.
7. Kasvupinnasele tehakse murukülv.
8. Kõik kaevetööd teostada vastavalt Häädemeeste valla kaevetööde eeskirjale.
9. Peale ehitustöid maa-ala heakorrastatakse.

Tellija	Tuisuliiva OÜ	Töö nr	ME2024-1	Stadium	EP
Omanik	Tuisuliiva OÜ			Projekti osa	TO
Objekt	Tuletõrjevee mahuti			Mõõtkava	1 : 500
Objekti aadress	Tarsani kinnistu Kabli küla Häädemeeste vald Pärnu maakond				
Joonis	ASENDIPLAAN			Joonise nr	TO-4-01
PROJEKTEERIJA	Margit Eichen	Kuupäev		01.02.2024	
		Print			
JOONISE KOOSTAS	Margit Eichen	MEP			