

As 1

As 2


As 3

As 4

As 5

Projekteeritud 10 kV tarbija maakaabelliin  
AHXAMK 3x240/35 ja gaasitrass Sik.-Tahula  
L<sub>trass</sub>/L<sub>varuga</sub>=3898/4020 m kaablikaitsetorus Ø160 mm  
tugevusega 750 N L=3760 m ja 1250 N 138 m

TINGMÄRGID	
	proj. 10 kV maakaabel 750N torus
	proj. gaasitrass
	ol.olev 10 kV õhuliin
	ol.olev 0,4 kV maakaabel
	maaüksuse piir

Tellija: OU Stacey		Aadress:	Vallimaa 9-28 Kuressaare	Töö nr.:	343/24
		MTR reg.nr.:	TEL 001753	Stadium:	PP
Töö nimetus:	Sikassaare energiakeskuse trassid Sikassaare ja Tahula k., Saaremaa	Reg. nr.:	12135774	Kauplev:	09.12.2024
		Telefon:	51 64 840	Leht/Lehti:	1
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	e-mail:	leho@l.ee	NGD:	A1 1:3500
		Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	
		Kontrollis:	Peeter Kesner	Allkiri:	