



PÄÄSTEAMET

Triinu Jürisaar  
Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee

Teie 09.01.2025 nr 7-1/94

Meie 17.01.2025 nr 7.2-3.2/178-1

### **Kose tee 57 detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus keeldub kooskõlastamast Võru maakond, Võru vald, Verijärve küla, Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneeringu, kuna planeeringualal puudub päästehnikale nõuetekohane ümberpööramise võimalus. Juurdepääsu tee hoonetele on planeeritud umbteena ja selle pikkuseks on ligikaudu 180 meetrit.

Ühe korteriga elamu puhul peab juurdepääsukaugus päästetehnikale olema vähem kui 50 meetrit peasissepääsust ja siis peab olema ka ümberpööramise võimalus pöörderaadiusega 18,5 meetrit. Parim lahendus oleks tagada päästehnikale ümbersõidu võimalus Helmeste tee pikenduse kaudu, tee peab olema 3,5 meetrit lai ja kandevõimega 18 000 kg (teljekoormus 11 500 kg).

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gennadi Apevalov  
tuleohutisjärelvalve büroo peainspektor  
Lõuna päästekeskus

Gennadi Apevalov  
+372 7337336  
gennadi.apevalov@paasteamet.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585