

Saatja: Reet Lääne <reet.laane@gmail.com>

Saadetud: 26.09.2024 20:01

Adressaat: Arvo Kuuse <arvo.kuuse@rescue.ee>; ky tule4 <tule4.ky@gmail.com>;

Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Teema: Fwd: Ed: Kanalisatsioonipüstikute tuletõkketööd

Manused: image001.png; image002.png; TuletõkketöödSkeemElmerian.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere lp Arvo Kuuse

Edastan manuses vahelagede tuletõkketööde teostajalt saadud joonise tööde teostuse kohta.

Palun tutvuge joonisega ning andke tagasisidet, kas selliselt tehtud tuletõkketööd vastavad nõuetele.

Juhul, kui vastuse andmiseks on vajalik esitada lisamaterjale, andke palun teada.

Peale kooskõlastuse saamist võtame hinnapakkumised ja saame töödega alustada.

Lugupidamisega

Reet Lääne

Saue linn, Tule tn 4 KÜ juhatuse liige

Saatja: Arvo Kuuse <Arvo.Kuuse@rescue.ee>

Saatmisaeg: kolmapäev, 26. juuni 2024 11:59

Adressaat: tule4.ky@gmail.com

Koopia: 'Reet Lääne' <reet.laane@gmail.com>

Teema: RE: Kanalisatsioonipüstikute tuletõkketööd

Tere

Kuna planeeritakse tuletõkkeseptsiooni piir teha vahelakke, siis hetkel teostatud lahendus ei vasta nõuetele ega esitatud materjalide paigaldusjuhenditele.

Esitatud materjalid on korrektsed, kuid siis tuleks ka vastavalt nendele teostada.

Antud vaht ei ole sobilik ning mõeldud kasutada sellises mõõtnes läbiviigu tihendamiseks. Manseti asemel kasutatakse mähist (dokumentatsioon esitatud vähemalt GRAFT® FR Pipe Wrap). Seal välja toodud ning ka fail esitatud, et tuleb katta GRAFT® FR Mortar seguga.

Ülevalt poolt oleks sellega tagatud, kuid kuna torukooriku vahemikud jäävad allapoole endiselt, siis vajalik ka altpoolt viimistleda tulepüsivalt.

Lugupidamisega

Arvo Kuuse

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5366 6387


arvo.kuuse@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: tule4.ky@gmail.com <tule4.ky@gmail.com>

Sent: Monday, June 17, 2024 11:05 PM

To: Arvo Kuuse <Arvo.Kuuse@rescue.ee>

Cc: 'Reet Lääne' <reet.laane@gmail.com>

Subject: Ed: Kanalisatsioonipüstikute tuletõkketööd

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere lp Arvo Kuuse

Saue linnas, Tule tn 4 kortermaja rekonstrueerimise käigus teostatakse kanalisatsioonipüstikute vahetamise töid.

Korruste vahelagede läbiviigud teostatakse selliselt, et vuuk täidetakse esmalt Paroc kivivillaga ning seejärel lastakse vuugivahe mõlemalt poolt vahelage täis Penosil tuletõkkevahtu (pildid teostusest on manuses). Tuletõkkemansetti torudele ei panda.

Manusesse on lisatud töös kasutatavate materjalide sertifikaadid.

Palume Teil tutvuda juuresolevate piltide ja materjalide vastavussertifikaatidega ning palume anda hinnang, kas teostatud lahendusega on tagatud siseministri määruse nr 17 lisas 4 nõutav tulepüsivus.

Lugupidamisega,

Pille Kaarlõp

Juhatuse liige

Tule tn 4, Saue KÜ

5019525