



Tingmärke

- 2W2 Projekteeritud KP maakaabelliin (2 kaablit trassis)
- 1W2 Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)

Raadamisala

- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev KP kaabel
- Katastriüksuse piir

Räpina männialee (KLO4001260)

Märkused:

1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:

1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põivamaal (II etapp)				Tellijä Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS				Joonise nr IP6203-K2-1	
Asendiplaani vaated 18-19				Joonise nr M 1:500	
Projekteeris	K. Kangro	13.08.2024	+372 53045971	Mööökava	M 1:500
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Staadium	
Projekti juht				Keel	Leht
				EST	10 12

LEONHARD WEISS OÜ
E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon: +372 601 2285
Registrikood: 12083348