



Nimetus	Tuup, suurus	Uhik	Kogus
1 Valgusti posti paigaldus koodikonsooliga ja valgustiga ja juhimis ring juhtimiskabi paigaldus		tk	1
2 Maanduse paigaldus ja paigaldus		tk	1
3 Cu 1,5m 14,2 ja maandusvõrras ja klamber 14,2 vardale		tk	2
4 MP kaablitte kinnituskamber		tk	11
5 MK16		m	11
6 Kooskõlastused		kmpi	1
7 Üleandmisdokumentatsiooni koostamine		kmpi	1
8 Kontrollmõõtmiste tegemine		kmpi	1
9 Teostusjooniste koostamine		kmpi	1
10 1 m/60mm kammitsaga kinnitusega konsooli ribuse https://paodesvika.ee/valgustus/valisvalg kandur-1005m-putpos tule-ø60mm-putposile -d-ø60mm + kammits + üks kruvipolt		tk	1
11 valgusti koos ühenduskaabliga H07RN 3gl,5mm ² Luxtella LD-H-N-12-730-3427m-24w, IP66, IK08		tk	1
12 muutatud puitpost vastavalt NTR A klassile puulokaitsevahendiga Tanalith E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 9m, mostimüts		tk	1
13 AMKA 1x16+25		m	14
14 XPK 3g2,5 must, ilmaistikukindel jõukaabel 0,6kV		m	7
15 Kandekons SOT15.10, kaablivtsad, ankrukamber S03.25 ja hargnemisklemmid, SLIW54 ja ENSTO+PEN kiem SL2.11 ja kaitsekate SP14		kmpi	1
16 Kandekons SOT15.10 kaablivtsad, ankrukamber S03.25		kmpi	1
17 Klemmi ja kaitsekomplekt 6A valgusti kaabli ühendamiseks õhuliiga (1) ühendus.Sutavkatse 6A kiire KWT6.06 SV 29.2552: KAITSEKARP 6A sulatõige ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN kiem SLIW52 SV 29.2552: KAITSEKARP 6A sulatõige ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN kiem SLIW52		kmpi	1
18 Juhimislap MKT1, masil		tk	1

Märkused:
 1. Tööõõja vastutab kommunikatsiooni valdajate väljakute eest (side, kanal, veis, gaas, elekter jne)
 2. Valgustid ühendada vastava faasi külge, faserimis skeemi järgi, mis on kajastatud plaanil.

Tellijä Enefit Connect OÜ	Töö KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt KOORDI BUSSPEATUS	Joonise nr PP-EL-5-03
Joonis TÄNAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÖTTELIN SKEEM JA PLAAN	Projekteeris R.Veisberg
	Kontrollis R.Veisberg
	Leht/lehti 1/1
	Kuupäev 04.08.2024
	Stadium PÕHIPROJEKT
	Fail 202415_PP_EL-5-03_v01_KoordiBP.dwg
	Möötkava 1:500

Raigo Veisberg FIE
 Tel: +372 53909971
 Mail: raigo.veisberg@gmail.com
 Kadaka tee 165-37
 Reg. nr. 12947615, Tallinn