

Saatja: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 10.10.2022 12:26

Adressaat: info@transpordiamet.ee <info@transpordiamet.ee>


Teema: FW: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Manused: image001.jpg; image002.jpg; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image007.png; image008.png; image009.jpg; image010.jpg; image001.png; image009.jpg; V1_Kooskolastuse_taotlus_LR5775.asice

Tere

Edastan.

Parimate soovidega



Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator
Projekteerimise osakond
Taristu kooskõlastuste üksus
Tel: 57 848 581

E-post: elliko.koiv@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Sent: Sunday, October 9, 2022 11:49 PM

To: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere

Avastasin, et see jäi minu taha ootele vist?

Saadan uue kooskõlastuse taotluse

Lugupidamisega

Artur Vilu

Projekteerija

+372 5386 6932

Pluvo Eesti OÜ

From: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: kolmapäev, 17. august 2022 09:20

To: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Subject: RE: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere Artur

Las jääb kaabel samasse trassikoridori varasemalt projekteeritud trassiga ja kilbid ka kinnistupiirile nagu Ave Talli kooskõlastuseski.

Parimate soovidega



Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: elliko.koiv@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Sent: Sunday, August 14, 2022 3:38 PM

To: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere

Mõned täpsustused:

1. Praegu projekteerisin kaabli olemasoleva KP kaabli kõrvale teemaale, kas nii ei võiks jääda või uued nõuded ei luba ja peab kindlasti Hiie kinnistule kohe ära keerama? Kilbid ka kõik Hiie kinnistule? Nii JK kui ka LK?
2. See madalpingekaabel on projektiga LP9973 paigaldatud. Ave Talli poolt kooskõlastatud projektiga (asendiplaan lisatud)

Lugupidamisega

Artur Vilu

Projekteerija

+372 5386 6932

Pluvo Eesti OÜ

From: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: neljapäev, 28. juuli 2022 13:15


To: A Vilu <a.vilu@pluvo.ee>

Subject: Projektist nr LR5775 Hiie kinnistu elektriliitumine

Tere

Esinesid projekti kooskõlastamist takistavad asjaolud, milledest tulenevalt palun projekti korrigeerida:

1. IKÕ plaanil on vale katastritunnus.



1. Tagada kilpide kaugus riigiteekattest: *TRAM nõue 2.9. Tehnovõrgu maapealsed osad (õhuliini mastid, toed, tõmmitsad, kilbid, alajaamad, hüdrandid jne) tuleb kavandada väljapoole teemaad. Maapealseid rajatise võib teemaale kavandada üksnes põhjendatud juhul kui Maanteeamet on lubanud erandi ja arvestatakse majandus- ja taristuministri 05.08.2015.a määruse nr 106 „Tee projekteerimise normide“ lisas „Maantee projekteerimismid“ (edaspidi projekteerimismid) toodud teega külgneva vaba ruumi, külgnähtavuse ja ristumiskohtade nähtavuskolmnurkade nõuetega. Postide, mastide jms kõrgete ehitiste kavandamisel tuleb arvestada projekteerimismid p 8.2 lõikes 2 ja 3 toodud nõuetega posti või masti kauguse osas.*
2. Lisada projekti viited algatatud DP (Kose Vallavalitsus 07.12.2021 korraldus nr 892 Kiruveres külas asuva Veeääre katastriüksuse detailplaneering), sh DP koostaja kohta ja ka Ardu-Paunküla jalg- ja jalgrattatee kohta (TinterProjekt). Kuna tegemist on jalg- ja jalgrattatee rajamisega samasse asukohta, siis millal teostatakse elektrikaabli rajamise tööd, st arvestada tuleb jalgrattatee ehitusega, et pärast ei oleks vajalik katendit lahti kaevata. Kui kaabli rajamine toimub peale jalgrattatee rajamist vajalik kaabli paigaldus kinnisel meetodil.



3. Palun viia kaabel teemaalt välja, valgustuskaabliga samasse koridori ja Hiie kinnisasjale, kuna see on selle Hiie kinnisasja liitumise eesmärgil rajatav kaabel ja kilbid. Kaabli viimisega Hiie kinnisasjale on tagatud ka kilpide kaugus riigiteekattest.

4. Mis kaabel see on, XGIS seda ei näita?

PDF rendering error: The image has been removed. Please check the image path and the image name.

Parimate soovidega



Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: elliko.koiv@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet