



PÄÄSTEAMET

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee

Teie 31.08.2026 nr 8-1/26-084/15270-1

Meie 10.09.2026 nr 7.2-3.1/6065-1

**Riigitee 11115 Kurna–Tuhala tee km 4,48
asuva jalgratta- ja jalgtee tunnelile ja
kergliiklusteele ehitusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmise**

Esitasite Päästeameti Põhja päästkeskusele 31.08.2026 kirjaga nr 8-1/26-084/15270-1 kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks riigitee 11115 Kurna–Tuhala tee km 4,48 asuva jalgratta- ja jalgtee tunnelile ja kergliiklusteele ehitusloa eelnõu ning seisukoha võtmiseks keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Piret Veskimäe riigitee 11115 Kurna–Tuhala tee km 4,48 asuva jalgratta- ja jalgtee tunnelile ja kergliiklusteele ehitusloa eelnõu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Tuleohutust puudutav osa puudub;
- 2) Ehitusala jääb C-kategooria ohtliku ettevõtte ohualasse. Järgnevalt on lisatud Põhja päästkeskuse kemikaaliohutuse peainspektori Urmas Grüningi aramus:
Palume lisada viide Kemikaaliseadusele ja Kemikaaliseaduse §32-le. Kuna ehitustegevus toimub ohtliku ettevõtte ohualas, siis tuleb see seletuskirjas kajastada ning välja tuua ohud. Tööde teostamise perioodil peab olema piirkonnas tagatud ohutu ja kiire evakuatsioon õnnetuse korral.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Veskimäe
inspektor
Põhja päästkeskus

Piret Veskimäe
+372 51940225
piret.veskimae@paasteamet.ee