



TRANSPORDIAMET

Andres Mee  
Leonhard Weiss OÜ  
A.Mee@leonhard-weiss.com

Teie 30.04.2026

Meie 14.05.2026 nr 7.1-2/26/7569-2

### **Tehnovõrgu projekti kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Valga maakonnas Otepää vallas Ruuna ja Kibena külades ning Puka alevikus asuva Rõngu – Puka 10 kV keskpingeüldri rekonstrueerimise projekti 2. etapi.

Ristumine **riigitee nr 23204 Puka-Kuigatsi tee km 0,59** kinniselt, kaitsetorus, kaitsevööndis km 0,59 AJ Puka II demonteerimine ja uue komplektalajaama AJ27100 paigaldamine, km 0,88 – 1,07 kaitsevööndis õhuliini demonteerimine (demonteeritava õhuliini ristumine km 1,05). Rekonstrueeritava õhuliini ristumine **riigitee nr 23143 Oona-Puka-Kõrepi tee km 6,14**, kaitsevööndis km 6,13 – 6,15 masti M27 asendamine, liitumis- ja jaotuskilbi paigaldamine ning AJ Saeraami demonteerimine ning uue komplektalajaama AJ27101 paigaldamine.

Transpordiamet on väljastanud 22.01.2026 kirjaga nr [7.1-2/26/834-2](#) projekteerimistingimused mille punkt 2 sätestab, et Elektrilevi kavandatavatele alajaamadele peab olema tagatud sõidukitega juurdepääs. Vastav nõue tuleneb Elektrilevi ja Transpordiameti vahelisest koostöö raamlepingust ning on sinna saanud Elektrilevi soovil. Elektrilevi on hiljuti esitanud ettepaneku selle punkti sisu muutmiseks raamlepingus, kuid vastavat kokkulepet veel ei ole.

Lähtudes eeltoodust ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2, § 44 p 4 ja § 99 lg, **jätame kooskõlastamata** nimetatud projekti.

Palume projekti materjalides teha vastavad muudatused ning esitada korrigeeritud projekt Transpordiametile uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Ruth Koppel  
59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee