

## Arvo Kuuse

---

**Saatja:** Arvo Kuuse  
**Saatmisaeg:** neljapäev, 25. aprill 2024 14:17  
**Adressaat:** 'Relika.Tisler@tallinnlv.ee'  
**Teema:** Hansu tn 35 korterelamu muudatusprojekt  
**Manused:** E-kiri (3).pdf; EP211140254714.asice

Tere

Esitatud muudatusprojekt on kooskõlas tuleohutus nõuetega, kui korterile nr 8 lisatakse sulgur tuletõkkeuksele.

Lugupidamisega

**Arvo Kuuse**  
ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
mob: +372 5366 6387  
[arvo.kuuse@rescue.ee](mailto:arvo.kuuse@rescue.ee)

**PÄÄSTEAMET**  
Erika 3 | 10416 Tallinn  
[rescue.ee](http://rescue.ee)  
[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)

