



Tellimuse nr -	Teostamise kp 20/02/2025	Aruande nr 1027V-25	Aruande kp 21/02/2025
Tellija MTÜ EIT Tugiliisu		Tellija aadress	Kontaktisik A.Raudmees
Ehitis/selle osa korter nr.54	Ehitise aadress Vilde tee 96, Tallinn	Ehitise omanik	Omaniku aadress
Jrk nr	Katse-mõõtmise nimetus	Protokolli nr	Lehekülje arv
1	Valgustiheduse mõõtmine	1027V-25-1	2 - 3 (4)
2	Joonised	1027V-25-2	4 (4)

Mõõtmised teostas ekspert

Martin Abel

/ allkirjastatud digitaalselt /

Tellimuse nr	Teostamise kp	Protokolli nr	Protokolli kp
-	25/03/2022	1027V-25-1	21/02/2025

Tellija	Tellija aadress	Kontaktandmed	Ehitis/selle osa
MTÜ EIT Tugiliisu		A.Raudmees	korter nr.54
Ehitise aadress	Ehitise omanik	Omaniku aadress	
Vilde tee 96, Tallinn			
Kontrolli juhend /metoodika	Katsestandard	Määramatus	
TJ-16 Valgustustiheduse mõõtmised	EVS-EN 12464-1	10%	
Kasutatud seadmed	Seadme nimetus	Seadme mark ja number	Kalibreerimistähtaeg
Luksmeeter	CEM	DT-3809 nr. 191214915	01/12/2027

Katseprotokolli nr 1027V-25-1 katsetulemused

Lampide toitepinge		Temperatuur	Protokolli lisad (Joonised, skeemid, plaanid)								
U(V) enne	U(V) pärast	21 °C									
230	230										
Jrk nr	Mõõtepunkt	Mõõtetulemus	Mõõteriista parandustegur	Hooldetegur	Korrigeeritud väärtus	Värvieristusindeks	Valgustiheduse ühtlus	Keskmine valgustustiheduse hooldeväärtus	Projekteeritud/Nõutud väärtused		Märkus
		lx	c	f _m	E(lx)	R _a	U ₀	E _m (lx)	Värvieristusindeks	Keskmine valgustustiheduse hooldeväärtus	
elutuba											
H=0,8 m	1	575	1.06	0.80	488						
	2	543	1.06	0.80	460						
	3	407	1.06	0.80	345						
	4	300	1.06	0.80	254						
	5	305	1.06	0.80	259						
							0.70	361			
esik											
H=0,02 m	1	180	1.06	0.80	153						
							1.00	153			
wc											
H=0,8 m	1	330	1.06	0.80	280						



Katseprotokolli nr 1027V-25-1 katsetulemused

Lampide toitepinge		Temperatuur 21 °C	Protokolli lisad (Joonised, skeemid, plaanid)								
U(V) enne 230	U(V) pärast 230										
Jrk nr	Mõõte- punkt	Mõõtetulemus	Mõõteriista parandustegur	Hooldetegur	Korrigeeritud väärtus	Värvieristus- indeks	Valgustiheduse ühtlus	Keskmine valgustustiheduse hooldeväärtus	Projekteeritud/ <u>Nõutud</u> väärtused		Märkus
									Värvieristus- indeks	Keskmine valgustustiheduse hooldeväärtus	
		lx	c	f _m	E (lx)	Ra	U ₀	E _m (lx)	Ra	E _m	
							1.00	280			

Mõõtmised teostas ekspert

Martin Abel

/ allkirjastatud digitaalselt /



-mõõtepunkt