



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 09.05.2025 nr 6-1/41-15

Meie 06.06.2025 nr 7.2-3.4/445-5

**Reiu külas Orase kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX080923 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Orase kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust. Veevõtukoht peab olema varustatud hüdrandiga mitte veevõtukaevuga.
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Põhijoonisele tehnovõrkudega kajastada 30 meetrine kaugus hüdrandi ja planeeritavate hoonete vahel.
Alus: Sim määrus nr 10 § 6 lg 1.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee