

Lp. Ingrid Hendrikson

OÜ Hendrikson & Ko

[ingrid@hendrikson.ee](mailto:ingrid@hendrikson.ee)

01.02.2021 nr. 6-2/486

**Aruküla alevik, Sarapuu mü ja Kurgla küla, Pähkli mü, detail planeeringu vee ja kanalisatsiooniga liitumise tingimused.**

Planeeringu veega varustamiseks tuleb projekteerida ja ehitada Sarapiku teel ühendus DE 110 veetorule ringistades Sarapiku tee põhjapoolses osas oleva DE 63 toruga. Planeeringul kinnistute veevarustuse tagamiseks projekteerida joogiveetorustiku ühendus kinnistuni DE 32 liitumispunktiga maakraan, kinnistu piirist 1m. Joogivee üheaegse tarbimise vajaduseks projekteerida ja ehitada PK-5 pumpla kinnistule mahuti suurusega 150 m3. Planeeringu tuletõrje vee vajaduseks projekteerida ja ehitada välja maapealsed tuletõrje hüdrandid. Hüdrandi vajaliku kogusega veemahu vajadus tagamiseks asendada Sarapiku teel oleva DE 63 torustik DE 110 'ga.

Planeeringu reoveetorustiku projekteerida ja ehitada välja vastavalt maapinna kaldeid arvesse võttes ning suunata Sarapiku tee servas olevasse kanalisatsiooni pumplasse läbides maantee ala. Vajadusel projekteerida Sarapiku reoveepumplasse võimsamad pumbad. Kanalisatsiooni torustike projekteerimisel kinnistutele tuleb projekteerida ja ehitada välja liitumispunktid kontrollkaevude näol 1m kinnistu piirist üldkasutatavale alale. Survekanalisatsiooni vajadusel projekteerida ja ehitada surverahustus kaev enne reoveepumplat. Torukoridorid planeerida üldkasutatavatele aladele.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike kaitsetsooni ulatuses näha ette servituutala, üldkasutatavale alale, ning seada servituut Raven OÜ kasuks enne trasside ehitust. VK-trasside lahendus kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate maaomanike- ja kasutajatega ning saata kooskõlastamiseks Raven OÜ' le dwg failina.

Teostusjoonised esitada liitumistaotluse lisana dwg failina.

Tehnilised tingimused kehtivad kaks aasta.

Sergei Kivi

Raven OÜ tel.5043336