



Margo Kubjas
Päästeamet
Raua 2
Tallinn
laane@rescue.ee

Teie 19.01.2026 nr 7.2-3.4/338-2

Meie 17.03.2026 nr 5-2/239-3

Pidula-Kuusiku külas Kuusikunõmme ja Nurme detailplaneeringu esitamine korduvaks kooskõlastamiseks

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 ja Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ esitas Saaremaa Vallavalitsus 14.01.2026 kirjaga nr 5-2/239-1 kooskõlastamiseks Pidula-Kuusiku külas Kuusikunõmme ja Nurme detailplaneeringu. Päästeamet oma 19.01.2026 kirjaga nr 7.2-3.4/338-2 jättis detailplaneeringu kooskõlastamata, kuna esitamata oli juurdepääsutee kandevoime, vaba kõrgus, et päästetehnika saaks liigelda planeeringualal. Joonisel hetkel tuvastatav, et ehitisteni viib pinnastee (Alus: SiM määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 50).

Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: detailplaneering „DP25KN“

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee