



TRANSPORDIAMET

Harju maakond
Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Valge tn 4/1
11413

info@transpordiamet.ee

Teie: 08.09.2026 nr
8-1/26-088/15934-1
Meie: 11.09.2026 nr 6.2-2/29551

**Peressaare silla rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastus**

Maa- ja Ruumiametile (edaspidi MaRu) on edastatud kooskõlastamiseks projekteerimistingimuste eelnõu riigitee 13165 Oonurme-Peressaare tee km 4,836 asuva Peressaare silla (nr 450) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks (registreeritud MaRu dokumendihaldussüsteemis KIRKE nr 6-3/26/11896). Projekti eesmärk on olemasoleva silla rekonstrueerimine, et tõsta riigiteel liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada silla kandevõimet.

Rekonstrueeritav sild ületab maaparandusehitise Peressaare mk (maaparandussüsteemi/ehitise kood 1106040010090/001) eesvoolukraavi.

MaRu maaparanduse osakond kooskõlastab Peressaare silla rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu alljärgnevatel tingimustel:

1. Silla ümber ehitamisel ei tohi vähendada silla läbilaskevõimet. Projektlahend peab tagama eesvoolu nõuetekohase toimimise ehitamise ajal ja pärast ehitustöid.
2. Projektis näha ette ehitustööde käigus kahjustada saanud eesvoolu nõlvade taastamine esialgsesse olukorda. Nõlvade püsivuse tagamiseks näha vajadusel ette täiendav kindlustamine.
3. Ehitusprojekt esitada MaRu maaparanduse osakonnale kooskõlastamiseks (MaaParS § 50 lg 1).

(allkirjastatud digitaalselt)

LY KEEL

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo peaspetsialist

5326 9141 ly.keel@maaruum.ee