



Laadija 50 kW
betoonalusel kaitsepostidega
vundament paigaldada ümbrisevast
pinnasest 5 cm kõrgemale

Asfalteerida parkimiskohtade
alla jääv ala ca 37 m²

KM 2,26

XPK 5G25 3/7 m
XPK 3G1.5 3/7 m
2xCAT6 kaabel 3/7 m
4xPVC Ø50 450 N 3 m

Parkimiskohad joonida
ja tähistada

Paigaldada elektriautode
parkimiskoha märgid (575e),
post pinnases

Likvideerida äärekiivid ca 20 m ja paigaldada uued ca 22 m

LK234528

Al 4G50 40/45 m
PVC Ø110 450 N 24 m

Tänavavalgusti
l=6 m+P konsool 1,5 m

2xXPK 3G1.5 5/15 m
CAT6 5/15 m
3xPVC Ø50 450 N 5 m
tänavavalgusti ja kaamera toide
ning kaamera side

Toitejaotuskilp S1
Teenindusküljega parkla suunas

Laadija ümber paigaldada betoonkivid
ca 17,3 m²

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 16 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

Proj. MP maakaabelliin
Proj. toitejaotuskilp S1
Proj. el. auto laadija vundamendil
kaitsepiirdepostidega
Proj. parkimismärk (575e)

Ol. olev veetoru
Ol. olev MP kaabel
Katastriüksuse piir
Maantee kaitsevöönd

Projekt						Ahtri tee 4 elektriautode laadija Laeva külas Tartu vallas Tartumaal			Tellija Elektrum Eesti OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis		Asendiplaan				Joonise nr 11009-1				
	Projekteeris	K. Kangro		25.03.2026	+372 53045971	Möötkava	M 1:200				
	Kontrollis	K. Kangro			+372 53045971	Stadium					
	Projekti juht					Keel EST	Leht 1	Lehti 1			