



**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

Haljasala taastamine (täpne maht selgub ehituse käigus tulenevalt ehitustehnoloogiast) ca 440 m<sup>2</sup>

**MÄRKUSED**

1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõimisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablitel montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

<b>Tellija:</b> 		<b>Address:</b> Mõigu 3, Tallinn <b>Reg. nr:</b> 10112 11445550	<b>Kuupäev:</b> 09.06.2026 <b>Töö nr:</b> ENS-24-103
		<b>Töö nimetus:</b> Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	<b>E-mail:</b> egle.ninep@enersense.com <b>Tel nr:</b> +372 5597 1898
<b>Joonise nimetus:</b> Katete taastamine		<b>Projekteeris:</b> Egle Ninep-Kaselt <b>Kontrollis:</b> Sander Kotter	