

0,4 kV kaabelliini ristumine R1 kõrvalmaanteega
18213 Ritsiku-Hino tee 2,20 km -l.



Tingmärgid

- projekteeritud 0,4 kV maakaabel (1W1)
- projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve / kinnise kaeve lahtine kaevik
- projekteeritud liitumiskilp
- projekteeritud maanduspaigaldis, potents. tasand. ring
- murukatte taastamine
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir

Kaablite paigaldus kaevises ühes kihis



Haljasala murukatte taastamine



MÄRKUSED KATENDITE TAASTAMISEKS:

1. Katete taastamisel lähtuda astmelise taastamise skeemist: igal kõrgemal oleval taastamise kihil suurendada kaeviku laiust allpool oleva kihi paksuse võrra. Tihendada tuleb lisaks eelnevale kihile ka laiendatud osa pind. Sedaviisi väldidakse taastekihtide servade kattumist ja pinnase tiheduse erinevust kaeviku äärtes, mis aitab vältida pinnase vajumist ja nihkeid.
2. Katted taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.
3. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4-7.5), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav. Murualadest läbiminekul tihendada kaevise tagasitäide kihtide kaupa ja maapind tasandada ja tihendada selliselt, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Arvestada kaevetrassi järelvajumisega.
4. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Katete taastamisel arvestada olemasolevat ja planeeritud vertikaalplaneeringut.
5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

Geoalus, töö nr GEO_LC4070, koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt 09.07.2025.a.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Salumäe maaüksuse elektriliitumine. Hino küla Kanepi vald Põlva maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaan**			Töö nr	**LC4070**	
					Joonise nr	**EL-4-01**	
	Projekteeris	**A. Mee**		08.08.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	**A. Mee**		08.08.2025	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348