



PÄÄSTEAMET

Narva Linnavalitsus  
dmitri.djakov@narva.ee

Teie: 13.05.2025

Meie: 15.05.2025 nr 7.2-7.3/2860-1

### **Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastamine**

Kooskõlastame avaliku ürituse „Tivoli Tuur“ ajavahemikul 23.05.2025–01.06.2025 aadressil Kivilinna tn 2e, Narva linn, Ida-Viru maakond tingimusel, et ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

1. tagatud tuletõrjehenkilale vaba juurdepääs ehitiste ja atraktsioonidele. Üldjuhul rajatakse juurdepääs ringsõiduna ja sõidutee laiusena,- vähemalt 3,5 m, aiaga piiratud alal peab värava laius olema vähemalt 4 m ja kõrgus 4,5 m;
2. tagatud telkidest ja atraktsioonidelt inimeste kiire evakueerimise võimalus, st ühelt evakuatsioonialalt peab olema vähemalt kaks eraldiseisvat evakuatsioonipääsu;
3. maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid tuleb katta kaablisildadega või mõnel muul viisil, et vältida kaabelduse mehaanilisi vigastusi ega takistaks evakuatsioonikorraldust;
4. varustada telgid ja muud ajutised ehitised kuuekilogrammiste pulberkustutite või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustutitega iga 200 ruutmeetri kohta;
5. varustada iga atraktsioon kuuekilogrammiste pulberkustuti või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustutiga;
6. korraldada enne ürituse toimumist töötajatele ürituse osas kehtestatud tuleohutusnõuete tutvustus ja läbi viia tuleohutusala koolitus, sh esmaste tulekustutusvahendite kasutamiskoolitus lähtuvalt nende töö iseloomust ja -kohast;
7. kõik atraktsioonid/seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud;
8. kõik ajutised majutus-ja eluruumid peavad olema varustatud autonoomsete tulekahju-signalisatsioonanduritega, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras;
9. koostatud asendiplaan peab vastama tuleohutuse seaduse § 22 lõikele 3 (asendiplaanil peavad olema märgitud evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed).

Päästeameti Ida päästekeskusel on õigus vastavalt tuleohutuse seaduse § 38-le viia läbi järelevalvet tuleohutusnõuete täitmise üle Tivoli Tuur OÜ avalikul üritusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski  
ohutusjärelevalve büroo inspektor  
Ida päästekeskus

Teadmiseks:

Tivoli Tuur OÜ, [tivolituur@mail.ee](mailto:tivolituur@mail.ee), [lauriviikna@gmail.com](mailto:lauriviikna@gmail.com)

Kirill Svjatinski  
tel +372 58603556  
[kirill.svjatinski@rescue.ee](mailto:kirill.svjatinski@rescue.ee)