

Katseprotokoll nr. 261071K, B

Vee analüüs

Tellija: OÜ I.S.P.S.
 Tellija e-mail: ispspavel@gmail.com
 Tellija telefoninumber: +3725082067
 Proovivõtukoht: Vilja tn 10, Võru linn, Võru maakond
 Proovivõtja: Igor Stepanenkov
 Veeallikas: veevärk
 Proov võetud: 11.05.2026
 Proov saanud laborisse: 11.05.2026
 Proovi seisund saabumisel: kliendi taara; ühine proovivõtutaara

Analüüs alustatud: 11.05.2026
 Analüüs lõpetatud: 14.05.2026
 Protokoll koostatud: 14.05.2026

261071K (kraan)

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
pH	7,4	≥ 6,5 ja ≤ 9,5	(-)	K-05 POT, var 1
Elektrijuhtivus	479	2500	µS/cm	K-04 COND, var 1
Lõhn	1	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	TON	K-01 ORG, var 1**
Maitse	1	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	TFN	K-01 ORG, var 1**
Hägusus	3,2	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	NTU	K-14 SPEKT, var 1
Värvus	<2	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	mg/l Pt	K-16 SPEKT, var 1

261071B (kraan)

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
<i>Escherichia coli</i>	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100ml	EVS-EN ISO 7899-2: 2002
Kolooniate arv 22°C	>300	Ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1ml	EVS-EN ISO 6222: 2001

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest. Katseprotokoll tohib paljundada ainult tervikuna.

* Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr. 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".

** Meetod ei ole akrediteerimisulatuses.

Jaana Jürgens
 laborijuht
 /digitaalselt allkirjastatud/