



PÄÄSTEAMET

Ivari Rannama
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 14.03.2025 nr 6-1/1723

Meie 11.04.2025 nr 7.2-3.1/1525-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Karla küla Kalmari
kinnistu ja lähiala detailplaneering
(kovID DP1265)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Karla küla Kalmari kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 7.

Selgitus:

Palun määrata antud aladele tuletõrje veekogus, mis on tagatud trassist ning kuidas vajadusel lahendatakse puuduolev kustutusvee kogus.

2. Kirjeldada parkimisala tuleohutus põhimõtted.

Alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10

Selgitus:

Kirjeldada parkimisala tuleohutuspõhimõtte tagades 4 meetri kauguse ehitisest või rakendada täiendavaid meetmeid ehitise fassaadil tule leviku tõkestuseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus