

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Nimetus	Mark / Tähis	Kokku	Ühik	Märkused
Puitpost	10m, klass 3, tanalith	1	tk	
Puitpost	11m, klass 2, tanalith	1	tk	
Mastimüts		1	tk	
Liigendklamber mastitoele	SH167.30	1	tk	
Ankruklamber (AMKA 3x70+95)	SO4.95	4	tk	
Masti läbistav konks	SOT15.9	2	tk	
Õhuliini masti/liitumiskilbi maanduskomplekt	maandusjuht Cu25 või RD10 – 15m, maandusvarras – 2x2x1.5m, maandusklamber – 2tk, maandusjuhi märkelint – 5m	2	kompl	
Hargnemisklemm (AMKA - AXPk)	SL4.25+SP15	4	kompl	
Kantava maanduse klemmid	PMCC	3	tk	
Hoiatusmärk		1	tk	
Maakaabel	AXPK 4G240	210	m	
Otsamuhvid maakaablile	AXPK 4G240	2	tk	
Kaablite üles- ja allaviigu distantseeritused	Madalpingele maakaablile	1	kompl	
Jadavinnak koos sularitega alajaama	160A sularid / 400A jadavinnak	1	kompl	
Kaablikaitserenn mastile	Madalpinge maakaablile 4x240	1	kompl	

Maanduse kaitserenn mastile/seinale		1	tk	
1-kohaline liitumiskilp mastile	In=100A, komplekteerida vastavalt elektriskeemile	1	kompl	
Kilbi võti	metallist	1	tk	anda üle liitujale
Tähistused	vastavalt standardile	1	obj	liitumiskilbi tähistused (seest, väljast)
Kaablikaitsetoru	PVC D110mm 1250N	55	m	
Kaablikaitsetoru	PVC D110mm 750N	30	m	
Kaablikaitsetoru	PVC D110mm 450N	120	m	

Kaevetööde ja katte taastuse materjalid arvutada vastavalt kaevetööde mahtudele.