Mastil nr 4 teostada alajaamade õhuliinidele vahe.

Asendada mast ja tugi uuega. Olemasolevad liinid ja valgusti tõsta tagasi. Mastile rajada maandus

Kinnisel meetodil Ø110 1250N H_{min}=-0.7...-1.0m
Suured puud.

Kinnisel meetodil Ø110 1250N H_{min}=-1.5m
(NB! täpsustada trasside sügavused, VK-trassid ja ELASA side KBL)

Lahtisel meetodil Ø110 750N
Kraavi põhjast H_{min}=-1m

Kaev K1-33
rake 560/500 Plast

Mastikilp 60412LK
asendada uuega.

Kinnisel meetodil Ø110 1250N H_{min}=-1m
Suured puud.

Lahtisel meetodil Ø110 750N H_{min}=-1m
Kruusakatte mahasõidu taastamine - 11m^2

Alajaama paigaldada uus madalpinge fiider.

Kaev K1-37
rake 560/500 Plast

ETTEVAATUST!
Side KBL.

Kinnisel meetodil Ø110 1250N Kraavi põhjast H_{min}=-1m

Projekteeritud madalpinge maakaabel D110 kaablikaitsetorus.
MPL424003, AXPK 4G240, AJ Turba-4 - mast 7,
L_{trass}/L_{kaabel}=190m/206m

Lahtisel meetodil Ø110 750N H_{min}=-1m

Turba-4 AJ

Mõõdud:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid väljavõte Maa-ametist 19.04.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed

TÖÖ NR 11702G	OBJEKT Lehetu tee 14 kaitsme nimivoolu suurendamine		
TÖÖ KOOD LC1278	AADRESS Harju maakond, Saue vald Turba alevik		
KOOSTAS K. Kuurberg	FAIL 11702G geoalus		
KONTROLLIS M. Sepp	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 1	JOONIS Geodeetiline alusplaan
MÕÕDISTATUD 17.04.24			

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

JRK NR	ASUTUS	NUMBER	KUUPÄEV
1.	EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA	Puudub	02.04.2024
2.	Elektrilevi OÜ	VAT 126484	02.04.2024
3.	Telia Eesti AS	38818978	23.04.2024
4.	AS Kovek	Puudub	23.04.2024

TINGMÄRGID	
	Katastriüksuse piirid
W1	Projekteeritud madalpinge maakaabelliin.
W1	Projekteeritud kaablitrass kaablikaitsetorus. Puurkaevised ja puurtoru.
	Projekteeritud õhuliini mast.

	Projekteeritud õhuliini tugi.
	Lahtisekeviku serv
	Projekteeritud elektripaigaldise maandus
	Haljasala taastamine
	Kruusakatte või killustikkatte taastamine

THS Projekt

THS Projekt OÜ
Turu 34b, Tartu
MTR : TEL002156
Äriregistri nr:12422321

Kontrollija: Tarmo Uusrand	Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Objekti aadress: Turba alevik, Saue vald, Harju maakond	Mõõtkava: 1:500
Projekteerija: Tarmo Uusrand	Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/		Töö number: P24001_LC1278
Töö väljaandmise aeg: 24/04/2024		Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekti staadium: TP
			Joonise number: EL-4-01

Töö nimetus: Lehetu tee 14 kaitsme nimivoolu suurendamine. Turba alevik, Saue vald

Projekti kood LC1278

Töö tellija: Elektrilevi OÜ

Töövõtja: THS Projekt OÜ Reg.12422321