TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Projekteeritud multitoru maaliin

Paigaldus kinnisel meetodil

Katastriüksuse piir

Eelnevalt projekteeritud elektrivõrk
Enersense töö E23-2_LC0431, IP6800

Ehituslikud märkused:
1. Paigaldussügavused haljasalal ja paepinnases H_{min}=0.7 m, kohalike teedega ristumistel/paralleelkulgemisel ja väljaspool teekonstruktsiooni ja arendusalal H_{min}=1.0 m.
2. Teedega ristumistel/paralleelkulgemisel lahtiselt kasutada PVC 110 750 N kaitsetoru
3. Kinnistel läbimistel kasutada PE 110 1250 N kaitsetoru

Perspektiivne tänavavalgustuse kaabel

LC0431 raames eelnevalt projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226295, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+707+4m,
HK2138-KP JM1-AJ15486 kaitsetorus De160 750/1250N

Geodeetilise punkti kaitsevöönd

Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust! Ristumine drenaažikollektoriga

Ristumine Vana-Nõo tänav T2-ga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=11m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Projekteeritud maasisene multitoru paigaldada perspektiivse elektrikaabli kõrvale

Projekteeritud maasisene multitoru

Tellija: Enefit Connect OÜ	Koostaja: Ovipro OÜ	Aadress: Uus tn 58-6, Tartu linn, Tartumaa, 50606 Reg nr: 16260909 Telefon: 5676 1280 e-mail: ivo@ovipro.ee	Kuupäev: 18.04.2024
Töö nimetus:	Rukkilille tn DP ala sidevõrguga liitumine Kolga küla, Nõo vald, Tartu maakond. VT2167		Töö nr: E24-7
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteerija: Ivo Rohula 56761280 Kontrollija: Ivo Rohula	Joonise nr: 003 Mõõtkava: M1:500/A3