



Päästeamet
Raua 2
10124, Tallinn
laane@rescue.ee

29.10.2025 nr 5-2/5791-4

Mändjala külas Sihi ja Villu detailplaneeringu korduvaks kooskõlastamiseks esitamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 17.10.2025 kirjaga nr 5-2/5791-1 Päästemetile kooskõlastamiseks Mändjala külas Sihi ja Villu detailplaneeringu.

Päästeamet oma 27.10.2025 kirjaga nr 7.2-3.4/3366-2 jättis detailplaneeringu kooskõlastamata tuues välja järgneva: *Lahendamata välise kustutusvee tagamine. Planeeringus viidatakse, et välise kustutusvee tagamine lahendatakse vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule, kuid ei selgu nõuetekohase veevõtukoha asukoht planeeringualal.*

Alus: TuoS § 23 lg 2.

Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks. Detailplaneeringu menetluse materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel <https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-25-014>.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: detailplaneering „DD100_Sihi_Villu_dp_28.10.2025“

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee