



Tingmärke

- Projekteeritud KP maakaabeliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Raadamisala
- X Demonteeritav KP õhuliin
- X Olev KP kaabel
- X Kaitseriikitsuse piir

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus muude mõvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liniide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
1. Geolus - Kivilanuk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Räpina-Leevaku 10 KV filidri rekonstrueerimine Räpina vallas Polvamaal (II etapp)	
Joonis		Asendiplaani vaated 18-19	
Projektant	K. Kangro	25.08.2023	372 53045971
Kontrollis	K. Kangro		372 53045971
Projektskiht			
Tallinn		Joonise nr. IP6203-K2-1	
LEONHARD WEISS OÜ		Mõõtkava M 1:500	
E-post: esirone@leonhard-weiss.com		Lahend	
Telefon: +372 601 2285		Kaal	
Registreeritud: 12083348		EST	
		10	
		12	