Mast nr. M44

Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 46 ja 43 vahel, L=317m

Mast nr. M45

89901:001:2669
Kutsari-Karli

62904:001:0160
Kutsari tee 4

Kulgemine 24159 Viljandi-Heimtali tee kaitsevööndis, 0,45 km

Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 46 ja 43 vahel, L=317m

Nr. KPL222217
Jõukaabel 3x50+35Cu, L=92m

Mast nr. M46

Ajutine lõpumast, demonteeritakse peale projekti III-etapi valmimist

62904:001:0159
Kutsari tee 6

62904:001:0159
Kutsari tee 6

62904:001:0114
Kutsari tee

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x12m

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x12m

62904:002:0017
Kutsari-Põllu

Nr. KPL220765
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=2722m
Nr. KPL222216
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=375m

Kulgemine 24159 Viljandi-Heimtali tee kaitsevööndis, 0,51 km

89901:001:2668
Kutsari tee 2

62904:002:0015
24159 Viljandi-Heimtali tee

HK2048

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x9m

62904:001:0114
Kutsari tee

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x14m

62904:002:0017
Kutsari-Põllu

N

Tähistused

- W2 — Projekteeritav KP kaabelliin
- W1 — Projekteeritav MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav toru
- Raieala
- Puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritav KP jaotuskilp
- Demonteeritav objekt
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaaž
- Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
- Projekteeritav tõmmits
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav komplektalajaam
- W2 — Perspektiivne KP kaabelliin

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse.
Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.
Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus rigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel rigiteega 1,5m.

Projekt: Hapniku 1 võrgu rekonstrueerimine II-etapp, Pinska küla, Viljandi vald, Viljandi maakond				Tellija: Enefit Connect OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr: LR8822-1-6	
	Projekteeris: Keio Altoja		Tel. 53426415	Mõõtkava: M 1:500	
	Projektijuht: Keio Altoja			Staadium: Töötprojekt	
	Kontrollis: Keio Altoja			Keel: EST	Leht: 6 / Lehti: 7

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348