

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 8/18/2025 8:37:38 AM
To: "Maaten, Kaupo" <K.Maaten@leonhard-weiss.com>
Cc:
Subject: RE: IP7587-K3 kooskõlastamine

Tere Kaupo!

Oleme projekti üle vaadanud. Ainsad tingimused on demonteeritavad liinijäägid koristada ja ehitustöödel tekkinud pinnasekahjustused likvideerida.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Maaten, Kaupo <K.Maaten@leonhard-weiss.com>
Sent: Friday, August 8, 2025 4:57 PM
To: RMK <rmk@rmk.ee>
Subject: IP7587-K3 kooskõlastamine

You don't often get email from k.maaten@leonhard-weiss.com. [Learn why this is important](#)
Tere.

Saadan kooskõlastamiseks projekti IP7587-K3 Mõniste-Saru fiidri rekonstrueerimine III etapp Hargla ja Koobassaare külad Valga vald Valga maakond.

Projektiga rekonstrueeritakse keskpinge õhuliin, mis läbib Karula metskond 11, Karula metskond 25, Karula metskond 29 ja Suure-Apja kinnistuid ning demonteeritakse õhuliin, mis läbib Karula metskond 70, Karula metskond 11, Karula metskond 4 ja Karula metskond 9 kinnistuid (vt lisatud jooniseid, kinnistute nimed helesinisel taustal). Defektsed mastid asendatakse uute puidust mastidega.

Olemasolev 2 toega raudbetoon nurgamast M119H104 Karula metskond 11 kinnistul asendatakse toe ja tõmmitsaga puidust mastiga (joonis 1L5), toega raudbetoon mastid M119H100 ja M119H99 asendatakse tugevaga portaalmastidega ning toega raudbetoon nurgamast M119H98 asendatakse uue toega puit mastiga (joonis 1L6). Karula metskond 25 kinnistul asendatakse mast M119H94 uue mastiga, mast M119H93 asendatakse uue mastiga uues asukohas (joonis 1L6), olemasolev puit mast M119H92 paigaldatakse uude asukohta (joonis 1L6). Karula metskond 29 kinnistule paigaldatakse puit post M119H91, mis varem oli Suure-Apja kinnistul (joonis 1L7). Suure-Apja kinnistule paigaldatakse täiendav mast M119H90, et ühtlustada visangute pikkusi (joonis 1L7). Edasi joonistel 1L8 ja 1L9 on olemasoleva õhuliini demontaaž.

Nimetatud tööde eesmärk on elektrivõrgu ilmastiku- ja töökindluse ning elektri kvaliteedi parandamine. Tööde teostamisest tingituna ei muutu olemasoleva õhuliini kaitsevöönd kinnistutel.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ
elektriteenuste divisjon
lõuna regioon

Kaupo Maaten
Vanemprojekteerija Viljandis

Tomuski tee 2, 71067 Mustivere küla Viljandi vald
Mob. +372 512 7053
k.maaten@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).