


ASENDIPLAAN



TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 10 kV maakaabel
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev sidetrass
- olemasolev sidekaabel

TINGMÄRGID

Ehitus

AS Infragate Eesti töö nr. MTA94/195-22 projekt

- paigaldatav veetrass
- paigaldatav kanalisatsioonitrass
- paigaldatav sademevee kan.trass
- paigaldatav surve kan.trass

40302:001:0528
Orissaare mnt 13

108 3.716

21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee
40302:001:0371

Leisi 2 10/10/4 kV alajaam

Sidekaabel!

40302:001:0453
Sarapiku

30,25 km

MPL425964

MPL425966

Olemasolev 4x95 maakaabel kaevata lahti ja poolitada. Leisi 2 alajaama poolne kaabel pikendada AXPK4G120 kaabliga (8/12m) ja ühendada JK68143 lattidele (MPL425966). Kaitsetorus 750N/110/8m

Teine kaabli pool pikendada AXPK4G120 kaabliga AXPK4G120 kaabliga (7/11m) ja ühendada JK68143 F1 fiidriile (MPL425964). Kaitsetorus 750N/110/7m Kaablite ühendused jätkumuhvidega pinnases.

Ettevaatust 10 KV kaabel!


40302:001:0043
Orissaare mnt 20// Uussaare

Proj. jaotuskilp JK68143, sokliga pinnases. kõrvuti liitumiskilbiga. LK ühendus otse JK-st (märketulbaga)

LK228691 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases
Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m. 3x25A

Ehitatav pump

KILBI PAIGALDUS



Joonise alusena on kasutatud Reib OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, detsember 2022
04.07.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.
Infragate Eesti AS koostatud vee ja kanalisatsioonitorustike projekti MTA94/195-22

Tellij:

Elektrilevi OÜ

Töövõtja:

enersense

Address:

Tolli 27
Kuussaare
93813

Kuupäev: 19.03.2024

Reg nr:

11445550

Töö nr: LC1237

Telefon/fax: 56608245

e-mail: heiki.jakobson@enersense.com

Joon nr: 001

Mõõtkava: 1:500

Projekteerija: Heiki Jakobson

Töö nimetus:

Uussaare rooveepump
Leisi alevik Saaremaa vald, Saare maakond
LC1237, 468812, EPP-902843-1

Joonise nimetus:

Asendiplaan