



- Tingmärgid asendiplaanil
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
 - Katastriüksuse piir
 - Projekteeritud 0,4 kV kaabitrass
 - Projekteeritud reservtoru
 - Projekteeritud maandus
 - Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
 - Puurimiskaevik
 - 1250N kaitsetoru

Projekteeritud sokliga pinnases
2-kohaline liitumiskilp LK234404,
Lautri tee 2 - 25A
Lautri tee 4 - 25A
Tarbijakaablitele paigaldada reservtorud, torude otsad
tuua maapinnale ja isoleerida, 2x PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=4,55

1. Projekteeritud AXPk 4x50
JK69983 - LK234404
MPL436380, L=3+151+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

1. Projekteeritud AXPk 4x120
JK69983 - JK69984
MPL436382, L=3+221+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

1. Projekteeritud AXPk 4x120
AJ Al Mare - JK69983
MPL436383, L=4+43+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

Paigaldada jaotuskilp JK69983
ukse avanemisega sõidutee poole
Kilbi 0,00=4,85

Projekteeritud sokliga pinnases
jaotuskilp JK69984,
jaotuskilbi kõrvale paigaldada
1-kohaline liitumiskilp LK234402,
Aruheina tee 38 - 25A
Tarbijakaablitele paigaldada reservtoru, toru ots
tuua maapinnale ja isoleerida, PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=4,95

Projekteeritud sokliga pinnases
2-kohaline liitumiskilp LK234403,
Aruheina tee 34 - 25A
Aruheina tee 36 - 25A
Tarbijakaablitele paigaldada reservtorud, torude otsad
tuua maapinnale ja isoleerida, 2x PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=5,30

1. Projekteeritud AXPk 4x50
JK69984 - LK234403
MPL436381, L=3+84+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

Tellijä: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 10.12.2024
			MTR: TEL002388		Töö nr: 24-238
			Reg nr: 12688881		Joon nr: 002
Töö nimetus:		Urgumetsa tee 1, 3, 4; Lautri tee 2, 4; Aruheina tee 34, 36 ja 38 kinnistute elektriliitumine. Väana-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa. Tööprojekt LC2657.		Mõõtkava: 1:4000	
Joonise nimetus:		Asendiplaani osa		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
				Kontrollis: Jaanus Kaldoja	

Teega ristumine teostada
kinnisel meetodil