Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Katastriüksuse piir
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
- Projekteeritud reservtoru
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Puurimiskaevik
- 1250N kaitsetoru

520100

Olemas olev jaotuskilp 37746JK
Uue fiidri jaoks paigaldada
160A jadavinnaklüliti

Urgu
19801:001:0196

Metsavahi tee 23b
19801:001:4505

Metsavahi tee
19801:001:4502

Metsavahi tee 23a
19801:001:4487

Urgumetsa tee 1a
19801:001:4489

1. Projekteeritud AXPK 4x50
37746JK - JK69982
MPL436379, L=3+108+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

Projekteeritud sokliga pinnases
jaotuskilp JK69982,
jaotuskilbi kõrvale paigaldada
1-kohaline liitumiskilp LK234400,
Urgumetsa tee 1 - 25A
Tarbijakaablile paigaldada reservtoru, toru ots
tuua maapinnale ja isoleerida, PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=6,95

200

Urgumetsa tee 1
19801:001:4488

Urgumetsa tee 4
19801:001:4491

Urgumetsa tee 4a
19801:001:4492

Urgumetsa tee 3
19801:001:4493

1. Projekteeritud AXPK 4x50
JK69982 - LK234401
MPL436378, L=3+108+3m
Kaabel paigaldada 1m sügavusele
kaitsetorusse

Projekteeritud sokliga pinnases
2-kohaline liitumiskilp LK234401,
Urgumetsa tee 3 - 25A
Urgumetsa tee 4 - 25A
Tarbijakaabltele paigaldada reservtorud, torude otsad
tuua maapinnale ja isoleerida, 2x PVC De50 L=4m
Kilbi 0,00=5,85

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 10.12.2024
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-238
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus:	Urgumetsa tee 1, 3, 4; Lautri tee 2, 4; Aruheina tee 34, 36 ja 38 kinnistute elektriliitumine. Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa. Tööprojekt LC2657.	Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: 1:500
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	