



PÄÄSTEAMET

Kertu Vuks  
Tartu Linnavalitsus  
lv@tartu.ee

Teie 13.07.2024 nr DP-21-009

Meie 19.07.2024 nr 7.2-3.2/3203-4

**Rahinge küla Sahkari maaüksuse  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine**

Päästeameti Lõuna päästkeskus ei kooskõlasta esitatud Rahinge küla Sahkari maaüksuse detailplaneeringut (töö nr 21101DP1). Planeeringualale lisatud sisemine tee ei ole olukorda muutnud ning endiselt päästetehnikale puudub nõuetekohane ligipääs ehitistele. Ümberpööramise võimalusega umbtee võib olla maksimaalse pikkusega kuni 150 meetrit. Kuna hooned paiknevad sissesõidust kaugemal, siis tuleb näha ette ringliiklusena rajatud tee väljumisega maanteele ning arvestusega, et päästetehnika juurdepääsukaugus üksikela mu peasissepääsust ei ületa 50 meetrit.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gennadi Apevalov  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Lõuna päästkeskus

+372 7337336  
gennadi.apevalov@rescue.ee