



PÄÄSTEAMET

Maksim Iljin  
Narva-Jõesuu Linnavalitsus  
info@narva-joesuu.ee

Teie 16.12.2024 nr 24/7-1.2/70

Meie 14.01.2025

**Detailplaneeringu kooskõlastus (Kalda tn  
50, Narva-Jõesuu)**

Austatud Maksim Iljin

Päästeameti Ida päästekeskus kooskõlastab Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kalda tn 50 detailplaneeringu tuleohutuse osa.

Märgin ära, et kinnistule lähim veevõtukoht asub looduslikust veest, aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Kalda tn 75. Tegemis on ca 200m kaugusel asuvad veevõtukohaga Narva jõest. Kuna lähimad naabrid asuvad kaugemal kui 40m, siis sobib ka esitatud lahendus hüdrantide näol.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee